

Пояснительная записка

к окончательной редакции проекта изменения № 2 СП 485.1311500.2020
«Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические.
Нормы и правила проектирования»

1 Основание разработки изменения свода правил

Проект изменения № 2 СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» разработан ФГБУ ВНИИПО МЧС России в рамках выполнения пункта 1.22 раздела II Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, преодоления последствий радиационных аварий и катастроф на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденного приказом МЧС России от 24.01.2023 г. № 44.

2 Цели и задачи разработки изменения свода правил

Целью разработки проекта изменения № 2 СП 485.1311500.2020 является совершенствование нормативных требований пожарной безопасности в части, касающейся методов огневых испытаний автоматических установок пожаротушения тонкораспыленной водой.

Актуальность разработки обусловлена необходимостью разработки единых требований к методам огневых испытаний автоматических установок пожаротушения тонкораспыленной водой.

3 Характеристика вносимых изменений

Проектом изменения № 2 СП 485.1311500.2020 предусмотрено включение в состав свода правил Приложения Н, описывающего методы огневых испытаний автоматических установок пожаротушения тонкораспыленной водой.

4 Описание ожидаемой эффективности применения изменения свода правил

Разработка проекта изменения № 2 СП 485.1311500.2020 позволит усовершенствовать нормативные требования к методам огневых испытаний автоматических установок пожаротушения тонкораспыленной водой.

5. Сведения о публикации уведомлений

Уведомление о разработке первой редакции проекта изменения № 2 СП 485.1311500.2020 опубликовано на официальном сайте Росстандарта 28.12.2023 со сроком рассмотрения 30 календарных дней. По итогам публичного обсуждения поступило 94 замечания и предложений от заинтересованных организаций из которых 49 приняты, 16 частично приняты и 29 отклонены с представлением соответствующих обоснований. Текст изменения № 2 СП 485.1311500.2020 доработан, составлена сводка отзывов.

6. Сведения о разработчике с указанием его почтового адреса, номера контактного телефона и адреса электронной почты

Разработчик: ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Адрес: 143903, Московская область, г. Балашиха, мкр-н ВНИИПО, д. 12.

Ответственный исполнитель: Новиков Андрей Сергеевич
Контактный телефон: (495) 524-81-60
E-mail: fire404@mail.ru

Руководитель разработки:

Заместитель начальника института-
Начальник НИЦ ПТ и ПА
ФГБУ ВНИИПО МЧС России



Р.А. Емельянов

Исполнители:

Начальник отдела 2.1
ФГБУ ВНИИПО МЧС России



Д.С. Шентяпин

Начальник сектора 2.1.1 отдела 2.1
ФГБУ ВНИИПО МЧС России



А.С. Новиков