

СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

На первую редакцию проекта СП «Порядок оформления специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
1.	Общее замечание	ПАО «Газпром»	<p>В целом по проекту предлагается словосочетание «здания и сооружения» заменить на «здания, сооружения, технологические установки и наружные установки» или на «объект защиты», для которого предусмотреть (откорректировать) определение, предусмотренное п. 3.1 проекта СП (с включением в него перечисления «здания, сооружения, технологические установки и наружные установки»).</p> <p>При этом дополнительно предлагается предусмотреть определения для указанных терминов (здание, сооружение, технологическая установка, наружная установка) или нормативные ссылки на нормативные акты (нормативные документы), в которых эти термины и определения к ним предусмотрены (например, термин «технологическая установка» – п. 3.42 СП 4.13130.2013)</p>	<p style="text-align: center;">Отклонено.</p> <p>В тексте используются термины, определения и обозначения, установленные соответствующими нормативными документами.</p>
2.	Общее замечание	ООО «СТАЛТ ЛТД»	Предлагаем учитывать положения ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система	<p style="text-align: center;">Отклонено.</p> <p>Дополнено положениями ГОСТ 1.5-2001 и ГОСТ 1.5-2001</p>

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			<p>стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов» и сделать на него нормативные ссылки. В этом случае текст СП можно существенно сократить («не изобретать велосипед»).</p> <p>Область применения ГОСТ Р 7.0.97-2016 распространяется на организационно-распорядительные документы: уставы, положения, правила, инструкции, регламенты, постановления, распоряжения, приказы, решения, протоколы, договоры, акты, письма, справки и др., в том числе включенные в ОК 011-93 "Общероссийский классификатор управленческой документации" (ОКУД), класс 0200000. Он определяет состав реквизитов документов, правила их оформления, в том числе с применением информационных технологий; виды бланков, состав реквизитов бланков, схемы расположения реквизитов на документе; образцы бланков; правила создания документов.</p> <p>Положения данного стандарта распространяются на документы на бумажном и электронном носителях.</p>	

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
3.	Общее замечание	ООО «Газпром газобезопасность»	<p>В целом по проекту предлагается словосочетание «здания и сооружения» заменить на «здания, сооружения, технологические установки и наружные установки» или на «объект защиты», для которого предусмотреть (откорректировать) определение, предусмотренное п. 3.1 проекта СП (с включением в него перечисления «здания, сооружения, технологические установки и наружные установки»).</p> <p>При этом дополнительно предлагается предусмотреть определения для указанных терминов (здание, сооружение, технологическая установка, наружная установка) или нормативные ссылки на нормативные акты (нормативные документы), в которых эти термины и определения к ним предусмотрены (например, термин «технологическая установка» – п. 3.42¹ СП 4.13130.2013</p>	<p>Принято частично. В п.3.1 внесены изменения. В тексте используются термины, определения и обозначения, установленные соответствующими нормативными документами.</p>
4.	Общее замечание	ООО «Светознак»	<p>Предлагаем новое название: СП ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ</p>	<p>Принято частично. Внесены изменения в п. 1.1</p>

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
5.	Общее замечание	ООО «Промрукав»	Предлагаемая редакция: Вариант 1: «Порядок оформления специальных технических условий, обеспечивающих пожарную безопасность зданий и сооружений». Вариант 2: Специальные технические условия. Порядок оформления инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений».	Принято частично. Внесены изменения в п. 1.1
6.	Общее замечание	ГАУ НИАЦ	Предлагается откорректировать наименование СП, например «Требования к содержанию и оформлению специальных (далее по тексту)», иначе положения СП, например, указанные в п.5.2, 5.3, 5.4, раздел 6, 7.7,7.12, раздел 9, необходимо будет исключать, т.к. они относятся к содержанию, а не оформлению.	Принято частично. Внесены изменения в название документа и п. 1.1
7.	Общее замечание	АО «БТК групп»	Оформить наименование разделов увеличенным шрифтом 1) ГОСТ Р 1.19-2023, п. 5.3.1: Заголовки свода правил - по ГОСТ 1.5-2001 (подраздел 4.3) с дополнением, приведенным в 5.3.2. ГОСТ 1.5-2001, п. 4.3.6: В стандарте заголовки разделов, подразделов, пунктов выделяют полужирным шрифтом. При этом	Принято.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			заголовки разделов (а при наличии заголовков пунктов также заголовки подразделов) <u>выделяют увеличенным размером шрифта.</u>	
8.	Общее замечание	АО «БТК групп»	<p>1) Оформить слово «Таблица» разрядкой (ГОСТ Р 1.19-2023, п. 5.5: 5.5.5: <u>Слово «Таблица» выделяют разрядкой</u>, а наименование таблицы - полужирным шрифтом.)</p> <p>2) Оформить номер таблицы в соответствии с ГОСТ (ГОСТ Р 1.19-2023, п. 5.5: 5.5.2 Нумерация таблиц в своде правил должна быть в пределах раздела, то есть номер таблицы должен состоять из номера раздела и отделенного от него точкой порядкового номера настоящей таблицы. 5.5.3 <u>Сквозная нумерация таблиц в своде правил не допускается.</u>)</p> <p><i>1) и 2) Изложить в редакции:</i> Т а б л и ц а 7.1</p> <p>3) «Головку» таблицы оформить двойной линией (ГОСТ Р 1.19-2023, п. 5.5: 5.5.1 Требования к табличной форме подачи материала в своде правил принимают по ГОСТ 1.5-2001</p>	Принято.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			<p>(подраздел 4.5) с дополнениями, приведенными в 5.5.2-5.5.5. ГОСТ 1.5-2001, п. 4.5.2 <u>Таблицы оформляют в соответствии с рисунком 1.</u> При издании стандарта (а при наличии технических возможностей и при подготовке проекта стандарта) <u>головку таблицы отделяют от остальной части таблицы двойной линией.</u></p>	
9.	Общее замечание	АО «БТК групп»	Добавить пункт 6 ГОСТ Р 1.19-2023, п. 4.3.8: Пункт 6 предисловия начинается с цифры 6 и слов "ВЗАМЕН" или "ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ".	Принято.
10.	Введение	АНО «Консорциум производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности»	В разделе «Введение» после слов «в целях обеспечения» добавить слово «соблюдения».	Принято.
11.	Введение	ООО «СТАЛТ ЛТД»	Настоящий свод правил разработан в целях <u>обеспечения выполнения</u> требований Федерального закона от 22	Принято.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	
12.	Пункт 1.1	ПАО «СИБУР-ХОЛДИНГ»	<p>Предлагаемая редакция:</p> <p>1.1. Добавление словосочетания «...технические требования...» дает расширенное понимание. к третьему и четвертому слову первого предложения пункта. Акцентировать внимание, на словосочетании ...технические требования... дает возможность показать что, реализация технических требований это основное направление при разработке и формировании.</p> <p>Настоящий свод правил устанавливает требования к порядку оформления специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих <u>технические требования</u>, комплексы необходимых инженерно-технических <u>требований</u> и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, разработанных в соответствии с [1].</p>	<p>Отклонено.</p> <p>Формулировка текста привязана к пункту 1 Административного регламента. СТУ содержат инженерно-технические и организационные мероприятия.</p>
13.	Пункт 1.1	ПАО "НК "Роснефть"	Целесообразно дополнить формулировку области применения по виду объектов (производственного и непромышленного назначения, включая мобильные, временные, исключая объектов защиты	<p>Отклонено.</p> <p>Формулировка текста привязана к пункту 1 Административного регламента. Пункте 3.1 дает определение объекта защиты.</p>

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			<p>специального назначения: Настоящий свод правил устанавливает требования к порядку оформления специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения. Мобильных, содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, разработанных в соответствии с [1].</p>	
14.	пункт 3.1	ООО «Газпром проектирование»	<p>В ст. 2, п. 15 123-ФЗ приведено определение «объект защиты». Таким образом, в п. 3.1 необходимо опираться на терминологию 123-ФЗ. В противном случае будет невозможно разработать СТУ на производственные объекты, технологические установки и т.д., а только на конкретное здание или сооружение. Изложить текст в следующей редакции: «В настоящем своде правил применены термины и определения по [1], а также следующие термины с соответствующими определениями для целей разработки СТУ: 3.1 Объекты защиты - объекты, к которым должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей</p>	Принято. Новая редакция

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			<i>при пожаре, в том числе здания, сооружения, предприятия или их цехи, площадки, участки, технологические установки, оборудование и агрегаты, расположенные на земельных участках с кадастровым номером или имеющие конкретный адрес.»</i>	
15.	пункт 3.1	АНО «Консорциум производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности»	<p>3.1 Объект защиты - здание или сооружение, имеющее конкретный адрес или кадастровый номер земельного участка.</p> <p>По одному адресу либо на одном земельном участке могут размещаться несколько зданий (сооружений). Не понятно в таком случае что будет являться объектом защиты: каждое здание или комплекс зданий в целом? Может ли СТУ разрабатываться на несколько отдельно-стоящих зданий, расположенных на одном земельном участке с одним адресом (кадастровым номером)?</p>	Принято частично. Внесены изменения в п.3.1.
16.	пункт 3.1		<p><i>Изложить в редакции:</i></p> <p>3.1 объект защиты: Здание или сооружение, имеющее конкретный адрес или кадастровый номер земельного участка. Скорректировать согласно ГОСТ: ГОСТ Р 1.19-2023</p> <p>4.9.1 Изложение и оформление элемента "Термины и определения" свода правил должны соответствовать требованиям</p>	Принято. Внесены изменения в п.3.1.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			<p>ГОСТ 1.5-2001 (подраздел 3.9) с дополнениями, приведенными в 4.9.2-4.9.8. → ГОСТ 1.5-2001: п. 3.9.5: Термин записывают со строчной буквы*, а <u>определение - с прописной буквы.</u> <u>Термин отделяют от определения двоеточием.</u> п. 3.9.8: При оформлении в стандарте терминологической статьи <u>термин выделяют полужирным шрифтом,</u> иноязычные эквиваленты набирают светлым шрифтом. + примеры</p>	
17.	пункт 3.1	ПАО «СИБУР-ХОЛДИНГ»	<p>Предлагаемая редакция: 3.1 объект защиты – <u>ОПО</u>, здание или сооружение, имеющее конкретный адрес или кадастровый номер земельного участка. Добавление аббревиатуры ОПО (опасный производственный объект), исключает не корректное толкование в среде специалистов проектировщиков при проектировании ОПО. При формировании ТЗ на проектирование всегда возникают дискуссии заказником. Внесение ОПО расширяет само понятие объект защиты.</p>	Принято частично. Внесены изменения в п.3.1.
18.	пункт 3.1	Доцент кафедры	Приведенное определение противоречит	Принято.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
		пожарной безопасности объектов защиты (в составе УНК «Государственный надзор») Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России кандидат технических наук, доцент В.И. Попов	положению ст. 2 закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Объект защиты - здание или сооружение, имеющее конкретный адрес или кадастровый номер земельного участка. Предлагаемая редакция: Объект специальных технических условий - здание или сооружение, имеющее конкретный адрес или кадастровый номер земельного участка.	Принято частично. Внесены изменения в п.3.1
19.	пункт 3.1	АО «Атомэнергопроект»	Предлагаемая редакция: «Объект защиты-здание или сооружение, комплекс зданий и сооружений, имеющее конкретный адрес или кадастровый номер земельного участка»	Принято. Внесены изменения в п.3.1.
20.	пункт 3.1	ООО «Инженерный центр «ЭФЭР»	Первый абзац раздела 3 исключить. Пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции: «3.1 В настоящем своде правил применены термины и определения по [1]».	Отклонено. Нет обоснований
21.	пункт 3.1	АО «ФОРТИС»	п 3.1 изложить в следующей редакции «Объект защиты - здание или сооружение, имеющее конкретный адрес или кадастровый номер, присвоенный Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии».	Принято. Внесены изменения в п.3.1.
22.	пункт 3.1	ГАУ НИАЦ	изложить в следующей редакции:	Принято.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			<p>3.1 объект защиты - здание, или сооружение или линейный объект, имеющее конкретный адрес или кадастровый номер (кадастровые номера) земельного участка (для линейных объектов - реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории, а в отношении линейного объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения или линейного объекта местного значения, которые проектируются до утверждения документации по планировке территории, предусматривающей строительство, реконструкцию соответствующего линейного объекта - данные по кадастровому кварталу (кадастровым кварталам).</p>	Внесены изменения в п.3.1.
23.	раздел 4	ООО «Газпром проектирование	<p>С учетом предложения по п. 3.1 и с учетом формулировок п.п. 6.1, 6.3 проекта СП предлагаем уточнить формулировку. СТУ - специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности <i>объекта защиты</i> и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;</p>	Принято.
24.	раздел 4	ООО «Газпром проектирование	Исключить фразу после запятой (см. ниже п. 1.8 в приложении А) и изложить в	Отклонено. Формулировка текста СП привязана к

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			редакции: СТУ - специальные технические условия	Административному регламенту В п.1.8 сокращение для СТУ, т.к. там есть конкретный объект, на который разрабатываются СТУ.
25.	раздел 4	ООО «Светознак»	Обозначение СТУ сократить. Должно быть: СТУ: специальные технические условия	Отклонено. Формулировка текста привязана к пункту 1 Административного регламента.
26.	раздел 4	ООО «Инженерный центр «ЭФЭР»	Дополнить номером пункта 4.1 первое предложение раздела 4.	Принято.
27.	пункт 5.1	ООО «Светознак»	Исключить п. 5.1 Данный пункт относится к разделу 1 «Область применения»	Принято.
28.	пункт 5.2	ПАО "НК "Роснефть"	Необходимо исключить несоответствие с положениями технического регламента или представить доказательное соответствие на возможность применения СТУ при наличии нормативных требований пожарной безопасности.	Отклонено. Статья 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» указывает на необходимость разработки СТУ при отсутствии нормативных требований пожарной безопасности. Статья 4 названного федерального закона разъясняет, что относится к нормативным документам по пожарной безопасности (в т.ч. СТУ). Статья 6 определяет условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности (при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
				<p>также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях пожарной безопасность объекта защиты считается обеспеченной).</p> <p>Таким образом, нет запрета на разработку СТУ (нормативного документа по пожарной безопасности) при построении специфической системы обеспечения пожарной безопасности для конкретного объекта защиты. Также СТУ можно разрабатывать в случае отсутствия возможности обоснования отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности при подтверждении эффективности мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и параметров объекта защиты, не учитываемых методиками.</p>
29.	пункт 5.2	АО «Атомэнергопроект»	<p>Заменить МЧС на «федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области пожарной безопасности.»</p> <p>Предлагаемая редакция: «Необходимость согласования СТУ с согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности установлена статьей 20 [2"]»</p>	Принято.
30.	пункт 5.2	АО «Атомэнергопроект»	<p>Основанием разработки к СТУ также является ст.6 ФЗ 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Целесообразно дополнить</p>	<p>Отклонено.</p> <p>Проектом свода правил определяется порядок только для СТУ в области пожарной безопасности.</p>

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			Предлагаемая редакция: «СТУ разрабатываются в случаях, предусмотренных статьей 6 и статьей 78 [1] и ст.6 [3]»	384-ФЗ отсылает к 123-ФЗ.
31.	пункт 5.2	АНО «Консорциум производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности»	<p>Согласно п. 1.1 областью применения данного СП является установление требований к порядку оформления специальных технических условий, при этом п. 5.2, п. 6.4.1, 6.4.2 устанавливают перечень случаев, в которых разрабатывается СТУ, что не соответствует области применения разрабатываемого СП.</p> <p>Кроме того, случаи, в которых необходима разработка СТУ, определены ст. 78 ФЗ-123, а в ст. 6 содержатся только условия, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности.</p>	<p>Принято.</p> <p>В пункт 1.1 внесены изменения.</p>
32.	пункт 5.3	ООО «Инженерный центр «ЭФЭР»	Пункт 5.3 раздела 5 исключить.	Отклонено. Нет обоснования.
33.	пункт 5.4	ООО «СТАЛТ ЛТД»	<p>Исключить.</p> <p>Если будет принято решение оставить данный текст, то в связи с изменениями, принятыми Минстроем в отношении СТУ, следует обсудить возможность в СТУ обосновывать отступления, тем более см. ниже п. 7.5 про Раздел 2. Но по своей сути это требование не является предметом</p>	<p>Отклонено.</p> <p>Отступления от нормативных документов по пожарной безопасности обосновываются расчетом пожарного риска. Вместе с тем, если при разработке СТУ для объектов защиты для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности при наличии отступлений от требований нормативных</p>

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			донного СП, посвящённого правилам оформления документа.	документов по пожарной безопасности для обоснования эффективности мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и параметров объекта защиты к СТУ проводится расчет пожарного риска, который прикладывается к СТУ.
34.	Раздел 6	ООО «Газпром проектирование»	В Административном регламенте МЧС России № 710, а также в проекте СП не содержатся требования к дате утверждения СТУ Заказчиком, т.е. до рассмотрения на НТС либо после утверждения СТУ в МЧС России. Предлагаю добавить в раздел 6 проекта СТУ следующее требование: СТУ утверждаются Заказчиком после их согласования в соответствии с главой III Административного регламента МЧС России № 710.	Отклонено. Не предмет регулирования данным документом.
35.	Раздел 6	ПАО "НК "Роснефть"	Добавить требование примененное в приложении А: «Параметры автоматических установок пожаротушения допускается предусматривать в соответствии со стандартом организации, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в области пожарной безопасности.»	Отклонено. В тексте проекта СП отсутствуют ограничения на использование стандартов организаций, согласованных с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в области пожарной безопасности.
36.	Раздел 6	ООО «СТАЛТ ЛТД»	Пункты раздела, , кроме п. 6.2 и 6.5 исключить.	Отклонено. Изменено название и область применения.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			Требования данного раздела, кроме п. 6.2 и 6.5 не является предметом донного СП	
37.	пункт 6.1	ООО «Газпром проектирование	Требования к прокладке инженерных коммуникаций и противопожарные разрывы от них до других зданий и сооружений в составе комплекса могут являться предметом рассмотрения в СТУ. Предлагаем убрать исключение из формулировки п. 6.1 6.1 Разработка СТУ проводится в отношении объекта защиты. Допускается разработка СТУ на единый недвижимый комплекс, объединённый общими объемно-планировочными решениями, либо производственными связями (технологическими линиями, инженерными коммуникациями).	Принято. Часть предложения п.6.1 исключена.
38.	пункт 6.1	ПАО "НК "Роснефть"	Целесообразно пояснение или уточнение формулировки Непонятно и немотивировано исключение входящих в их состав сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения таких как- инженерных коммуникаций, прокладываемых как открыто, так и в тоннелях, коллекторах, каналах, технических пространствах и т.п.	Принято. Часть предложения п.6.1 исключена.
39.	пункт 6.1	Доцент кафедры пожарной безопасности	6.1 Разработка СТУ проводится в отношении объекта защиты. ... Предлагаемая редакция:	Принято частично. В п.3.1 внесены изменения, расширяющие понятие объект защиты, приближенное к

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
		<p>объектов защиты (в составе УНК «Государственный надзор») Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России кандидат технических наук, доцент В.И. Попов</p>	<p>Разработка СТУ проводится в отношении зданий и сооружений. В приведенной редакции понятие «объект защиты» соответствует Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности или настоящему своду правил?</p>	<p>Техническому регламенту.</p>
40.	пункт 6.1	ООО «Газпром проектирование»	Взамен «и т.п.» в конце пункта дать полное перечисление коммуникаций	<p>Принято. Часть предложения п.6.1 исключена.</p>
41.	пункт 6.1	АО «Атомэнергопроект»	<p>Предлагаемая редакция: «Разработка СТУ проводится в отношении объекта защиты. Допускается разработка СТУ на единый недвижимый комплекс, объединённый общими объемно-планировочными решениями, либо производственными связями (технологическими линиями).» <i>Единый недвижимый комплекс (крупный производственный объект, например АЭС) имеет в своем составе тоннели (пешеходные и тубопроводные, кабельные тоннели и каналы, эстакады технологических трубопроводов. Не понятно значение фразы «за исключением инженерных коммуникаций, прокладываемых»</i></p>	<p>Принято. Часть предложения п.6.1 исключена.</p>

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
42.	пункт 6.1	ООО «Инженерный центр «ЭФЭР»	Пункт 6.1 раздела 6 исключить. Не содержит требований к порядку оформления СТУ и их содержанию	Отклонено. п.6.1 уточняет область разработки СТУ, чем может сократить количество разрабатываемых СТУ для одного объекта защиты (например, для производственных предприятий).
43.	пункт 6.1	АНО «Консорциум производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности»	6.1 Разработка СТУ проводится в отношении объекта защиты. Допускается разработка СТУ на единый недвижимый комплекс, объединённый общими объемно-планировочными решениями, либо производственными связями (технологическими линиями), за исключением инженерных коммуникаций, прокладываемых как открыто, так и в тоннелях, коллекторах, каналах, технических пространствах и т.п. По одному адресу либо на одном земельном участке могут размещаться несколько зданий (сооружений). Не понятно в таком случае что будет являться объектом защиты: каждое здание или комплекс зданий в целом? Может ли СТУ разрабатываться на несколько отдельно-стоящих зданий, расположенных на одном земельном участке с одним адресом (кадастровым номером)?	Принято. Часть предложения п.6.1 исключена.
44.	пункт 6.2	ООО «Газпром проектирование	В соответствии с подпунктом а) п. 12 Административного регламента МЧС России № 710 подтверждение согласия организации - заказчика разработки СТУ	Отклонено. В соответствии с п.12 Административного регламента МЧС России № 710 подтверждение согласия организации - заказчика разработки

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			<p>принятых в СТУ решений по противопожарной защите, включается в текст СТУ.</p> <p>Соответственно, подтверждение согласия в виде подписанного заказчиком углового штампа на титульном листе СТУ противоречит положениям приказа № 710.</p> <p>Следует изложить в редакции:</p> <p>6.2 Подтверждение согласия организации-заказчика разработки СТУ с принятыми в СТУ решениями по противопожарной защите должно оформляться письмом в адрес разработчика СТУ, которое подлежит предоставлению в составе материалов совместно с СТУ, а копия письма включается в состав СТУ</p>	<p>СТУ принятых в СТУ решений по противопожарной защите входит в исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.</p> <p>Проектом СП дается вариантность подтверждение согласия организации-заказчика разработки.</p>
45.	пункт 6.2	ПАО «Газпром»	В п. 6.2 предлагается словосочетание «решениями по противопожарной защите» заменить на «решениями по обеспечению пожарной безопасности»	Принято.
46.	пункт 6.2	ООО «Газпром газобезопасность»	В п. 6.2 предлагается словосочетание «решениями по противопожарной защите» заменить на «решениями по обеспечению пожарной безопасности»	Принято.
47.	пункт 6.2	ПАО "НК "Роснефть"	Подтверждение согласия организации-заказчика разработки СТУ с принятыми в СТУ решениями по противопожарной защите должно оформляться в виде подписанного заказчиком углового штампа на титульном листе СТУ, а также письмом	<p>Отклонено.</p> <p>Не понятны опасения в разночтении текста.</p> <p>Проектом СП дается вариантность подтверждение согласия организации-заказчика разработки.</p>

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			<p>в адрес разработчика СТУ, которое подлежит предоставлению в составе материалов совместно с СТУ</p> <p>Требования должны быть конкретными и не допускать различного их толкования. Разночтения в требованиях увеличивают сроки и стоимость проектных работ</p>	
48.	пункт 6.2	ГАУ НИАЦ	<p>Предлагается откорректировать: «6.2 Подтверждение согласия организации-заказчика разработки СТУ с принятыми в СТУ решениями по противопожарной защите должно оформляться в виде подписанного заказчиком углового штампа на титульном СТУ».</p> <p>Подпункт 1 пункта 7.1 подразумевает наличие на титуле грифа утверждения СТУ, т.е. первое условие всегда выполняется, если дополнительно не будет включено положений, что утверждение СТУ заказчиком происходит после совета МЧС.</p>	<p>Отклонено.</p> <p>Не всегда у разработчика есть возможность оперативно получить живую подпись организации-заказчика. На титуле можно указать реквизиты письма и приложить его к проекту СТУ.</p>
49.	пункт 6.2	<p>Доцент кафедры пожарной безопасности объектов защиты (в составе УНК «Государственный надзор») Ивановской пожарно-</p>	<p>6.2 Подтверждение согласия организации-заказчика разработки СТУ с принятыми в СТУ решениями по противопожарной защите должно оформляться ...</p> <p>Предлагаемая редакция: Подтверждение согласия организации-заказчика разработки СТУ с принятыми в</p>	Принято.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
		спасательной академии ГПС МЧС России кандидат технических наук, доцент В.И. Попов	СТУ решениями по обеспечению пожарной безопасности должно оформляться ... В соответствии со ст. 5. «Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты» 1. Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, следовательно СТУ должны содержать не только мероприятия противопожарной защите.	
50.	пункт 6.2	АНО «Консорциум производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности»	Имеется противоречие, так как в п. 6.2 указано, что подтверждение заказчика оформляется в виде углового штампа или письма, а в п. 7.1 указано, угловой штамп оформляется в любом случае.	Отклонено. Не всегда у разработчика есть возможность оперативно получить живую подпись организации-заказчика. На титуле можно указать реквизиты письма и приложить его к проекту СТУ.
51.	пункт 6.3	Доцент кафедры пожарной безопасности объектов защиты (в составе УНК «Государственный надзор») Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России кандидат технических наук, доцент В.И. Попов	6.3 СТУ применительно к конкретному объекту защиты являются обязательными к применению техническими требованиями пожарной безопасности, обеспечивающими соблюдение требований. Предлагаемая редакция: СТУ, разработанные на объект являются обязательными к применению только на этом объекте. Формулировка сложная для однозначного понятия	Отклонено. В словосочетании «для конкретного объекта» нет неоднозначности понимания. В пункте 7.4.1 проекта СП указана необходимость отражения полного наименования и адреса объекта защиты.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
52.	пункт 6.3	ПАО "НК "Роснефть"	Уточнить формулировку-СТУ применительно к конкретному объекту защиты являются обязательным к применению нормативным документом по пожарной безопасности, обеспечивающими соблюдение По определению СТУ являются нормативным документом по пожарной безопасности, а не техническими требованиями	Принято.
53.	пункт 6.3	ООО «Светознак»	Предлагаем новую редакцию: 6.3 Требования пожарной безопасности, установленные в СТУ на конкретный объект защиты, являются обязательными к применению и обеспечивают соблюдение [1].	Принято частично. Внесены изменения.
54.	пункт 6.3	ООО «Инженерный центр «ЭФЭР»	Пункт 6.3 раздела 6 исключить. Не содержит требований к порядку оформления СТУ и их содержанию.	Отклонено. Раскрывает понятие ст.4 Технического регламента.
55.	пункт 6.4	Доцент кафедры пожарной безопасности объектов защиты (в составе УНК «Государственный надзор») Ивановской пожарно-спасательной	6.4 СТУ разрабатываются для подтверждения условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности по пункту 3 части 1 статьи 6 [1]. Предлагаемая редакция: Исключить приведенный первый абзац ст. 6.4. СТУ разрабатываются не для «подтверждения условия соответствия	Отклонено. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
		академии ГПС МЧС России кандидат технических наук, доцент В.И. Попов	объекта защиты», а являются составной частью условия обеспечения пожарной безопасности объекта согласно пункту 3 части 1 статьи 6 [1]. В соответствии со ст. 20 закона «О пожарной безопасности «разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения указанных объектов пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности».	
56.	пункт 6.4	ПАО "НК "Роснефть"	Уточнить формулировку с добавлением ссылки на п.6.4.1. – «...объекта защиты, не учитываемых методиками, обозначенными в п.6.4.1, либо при необходимости...»	Отклонено. П.6.4 изложен для разделения оснований для разработки СТУ. Это упрощает разработчику выбор обоснования решения о начале разработки СТУ.
57.	пункт 6.4	ООО «Инженерный центр «ЭФЭР»	Пункт 6.4 раздела 6 исключить. Не содержат требований к порядку оформления СТУ и их содержанию. Положение пункта содержит условия, при которых необходимо разрабатывать СТУ, не предусмотренные статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Отклонено. Пункт 6.4 уточняет понятия Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части возможности разработки СТУ. Статья 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» указывает на необходимость разработки СТУ при отсутствии нормативных требований пожарной безопасности.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
				<p>Статья 4 названного федерального закона разъясняет, что относится к нормативным документам по пожарной безопасности (в т.ч. СТУ).</p> <p>Статья 6 определяет условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности (при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной).</p> <p>Таким образом, нет запрета на разработку СТУ (нормативного документа по пожарной безопасности) при построении специфической системы обеспечения пожарной безопасности для конкретного объекта защиты. Также СТУ можно разрабатывать в случае отсутствия возможности обоснования отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности при подтверждении эффективности мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и параметров объекта защиты, не учитываемых методиками.</p>
58.	пункт 6.4	АНО «Консорциум производители охранных, пожарных, СКУД систем	По сути своей СТУ разрабатываются не для подтверждения условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, а с целью создания	<p>Принято.</p> <p>При построении специфической системы обеспечения пожарной безопасности для конкретного объекта защиты разработка СТУ</p>

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
		безопасности»	уникальных норм для объекта защиты. Для подтверждения условия соответствия объекта защиты требованиям, предусмотренного по пункту 3 части 1 статьи 6 [1], на объекте выполняется комплекс мероприятий, предусмотренных в СТУ.	(нормативного документа по пожарной безопасности) не противоречит положениям Технического регламента.
59.	пункт 6.4.1	АНО «Консорциум производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности»	При наличии отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности, обоснованных расчетом пожарного риска, выполненным по методикам, утвержденным МЧС России в установленном порядке, а также наличии иных расчетных обоснований по параметрам, которые не учитываются в методиках, <u>рассмотрение таких вопросов в рамках СТУ не требуется, т.к. выполнено условие, предусмотренное ч. 2 ст. 6 ФЗ-123.</u>	Отклонено. Отступления от нормативных документов по пожарной безопасности обосновываются расчетом пожарного риска. Вместе с тем, если при разработке СТУ для объектов защиты для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности при наличии отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности для обоснования эффективности мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и параметров объекта защиты к СТУ проводится расчет пожарного риска, который прилагается к СТУ.
60.	пункт 6.4.1	Доцент кафедры пожарной безопасности объектов защиты (в составе УНК «Государственный надзор») Ивановской пожарно-	6.4.1 Для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности. При этом при наличии отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности для обоснования эффективности мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и параметров объекта защиты к СТУ	Отклонено. Предлагаемая редакция не меняет смысла текста проекта СП.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
		<p>спасательной академии ГПС МЧС России кандидат технических наук, доцент В.И. Попов</p>	<p>прикладывается расчет пожарного риска, выполненный по методикам, утвержденным МЧС России в установленном порядке, а также иные расчетные обоснования по параметрам, которые не учитываются в представленных методиках.</p> <p>Обоснование эффективности предлагаемых мероприятий в СТУ может быть подтверждено не одним «пожарным риском», а может быть несколькими: индивидуальным пожарным риском для производственного объекта, индивидуальным пожарным риском на территории вблизи опасного объекта, социальным пожарным риском.</p> <p>Предлагаемая редакция: 6.4.1. Для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности. При этом при наличии отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности для обоснования эффективности мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и параметров объекта защиты подтверждается расчетом пожарных рисков, выполненный по методикам, утвержденным МЧС России, а также иные расчетные обоснования по параметрам, которые не учитываются в представленных</p>	

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			методиках. Аналогично п. 6.4.2.	
61.	пункт 6.4.1	ООО «Газпром газобезопасность»	В первом предложении п. 6.4.1 предлагается после слов «пожарной безопасности» добавить «, а также при отступлении от требований нормативных документов по пожарной безопасности»	Отклонено. Отступления от нормативных документов по пожарной безопасности обосновываются расчетом пожарного риска. Если при разработке СТУ для объектов защиты, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности при наличии отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности для обоснования эффективности мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и параметров объекта защиты к СТУ проводится расчет пожарного риска, который прилагается к СТУ.
62.	пункт 6.4.1	АО «Атомэнергопроект»	Предлагаемая редакция: «Для которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности»	Отклонено. Заимствовано из ст.78 Технического регламента.
63.	пункт 6.4.1	ООО «Инженерный центр «ЭФЭР»	Пункт 6.4.1 раздела 6 исключить. Не содержат требований к порядку оформления СТУ и их содержанию. Положение пункта содержит условия, при которых необходимо разрабатывать СТУ, не предусмотренные статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	Отклонено. Статья 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» указывает на необходимость разработки СТУ при отсутствии нормативных требований пожарной безопасности. Статья 4 названного федерального закона

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			пожарной безопасности».	<p>разъясняет, что относится к нормативным документам по пожарной безопасности (в т.ч. СТУ).</p> <p>Статья 6 определяет условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности (при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной).</p> <p>Таким образом, нет запрета на разработку СТУ (нормативного документа по пожарной безопасности) при построении специфической системы обеспечения пожарной безопасности для конкретного объекта защиты. Также СТУ можно разрабатывать в случае отсутствия возможности обоснования отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности при подтверждении эффективности мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и параметров объекта защиты, не учитываемых методиками.</p>
64.	пункты 6.4.1, 6.4.2	ООО «Газпром проектирование	<p>Исключить п. 6.4.1, 6.4.2 полностью по следующим причинам:</p> <p>1) В СП включен п.5.2, в котором указаны случаи разработки СТУ со ссылкой на ст.6 и ст.78 123-ФЗ.</p>	<p>Отклонено.</p> <p>В название документа и область применения внесены изменения.</p> <p>Статья 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» указывает на</p>

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			<p>2) Свод правил в соответствии с разделом «1 Область применения» устанавливает требования к порядку оформления СТУ. Включение в СП требований по разъяснению случаев, требующих разработки СТУ, необоснованно расширяет область применения СП и требование п.5.2.</p> <p>3) Формулировки пунктов 6.4.1 и 6.4.2 противоречат обязательным требованиям ч. 2 ст. 78 ФЗ-123 и ст. 20 ФЗ-69, в которых указано, что СТУ разрабатываются для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности.</p> <p>Разработчиком проекта данного СП предлагаются и другие основания для разработки СТУ.</p> <p>Отсутствие возможности обоснования отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности при подтверждении эффективности мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и параметров объекта защиты, не учитываемых методиками, не может являться основанием для разработки СТУ.</p> <p>Также данный Проект СП вступает в противоречие с Административным регламентом МЧС России № 710.</p>	<p>необходимость разработки СТУ при отсутствии нормативных требований пожарной безопасности.</p> <p>Статья 4 названного федерального закона разъясняет, что относится к нормативным документам по пожарной безопасности (в т.ч. СТУ).</p> <p>Статья 6 определяет условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности (при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях пожарной безопасность объекта защиты считается обеспеченной).</p> <p>Таким образом, нет запрета на разработку СТУ (нормативного документа по пожарной безопасности) при построении специфической системы обеспечения пожарной безопасности для конкретного объекта защиты. Также СТУ можно разрабатывать в случае отсутствия возможности обоснования отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности при подтверждении эффективности мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и параметров объекта защиты, не учитываемых методиками.</p>
65.	пункт 6.4.1	ПАО «Газпром»	В первом предложении п. 6.4.1	Отклонено.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			предлагается после слов «пожарной безопасности» добавить «, а также при отступлении от требований нормативных документов по пожарной безопасности»	Отступления от нормативных документов по пожарной безопасности обосновываются расчетом пожарного риска. Если при разработке СТУ для объектов защиты, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности при наличии отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности для обоснования эффективности мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и параметров объекта защиты к СТУ проводится расчет пожарного риска, который прилагается к СТУ
66.	пункт 6.4.1	ООО «Инженерный центр «ЭФЭР»	Пункт 6.4.2 раздела 6 исключить. Не содержат требований к порядку оформления СТУ и их содержанию. Положение пункта содержит условия, при которых необходимо разрабатывать СТУ, не предусмотренные статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Отклонено. В название документа и область применения внесены изменения. Статья 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» указывает на необходимость разработки СТУ при отсутствии нормативных требований пожарной безопасности. Статья 4 названного федерального закона разъясняет, что относится к нормативным документам по пожарной безопасности (в т.ч. СТУ). Статья 6 определяет условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности (при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности,

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
				<p>установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях пожарной безопасности объекта защиты считается обеспеченной).</p> <p>Таким образом, нет запрета на разработку СТУ (нормативного документа по пожарной безопасности) при построении специфической системы обеспечения пожарной безопасности для конкретного объекта защиты. Также СТУ можно разрабатывать в случае отсутствия возможности обоснования отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности при подтверждении эффективности мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и параметров объекта защиты, не учитываемых методиками.</p>
67.	пункт 6.4.1	ГАУ НИАЦ	<p>Предлагается откорректировать: «Для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности. При этом при наличии отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности для обоснования эффективности мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и параметров объекта защиты к СТУ прилагается расчет пожарного риска, выполненный по методикам, утвержденным МЧС России в установленном порядке</p>	<p>Отклонено. Предлагаемая к исключению фраза, позволяет использовать апробированные методики для подтверждения принятых в СТУ технических решений.</p>

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
68.	пункт 6.4.2	ГАУ НИАЦ	<p>Предлагается исключить пункт: «В случае отсутствия возможности обоснования отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности при подтверждении эффективности мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и параметров объекта защиты, не учитываемых методиками, либо при необходимости построения специфической системы обеспечения пожарной безопасности для конкретного объекта защиты. При этом для объекта защиты, наряду с разработкой СТУ должно производиться определение расчетных величин пожарного риска, значение которых не должно превышать допустимых значений, установленных [1].».</p> <p>ч.2 ст.78 №123-ФЗ</p>	<p>Отклонено.</p> <p>Статья 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» указывает на необходимость разработки СТУ при отсутствии нормативных требований пожарной безопасности.</p> <p>Статья 4 названного федерального закона разъясняет, что относится к нормативным документам по пожарной безопасности (в т.ч. СТУ).</p> <p>Статья 6 определяет условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности (при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной).</p> <p>Таким образом, нет запрета на разработку СТУ (нормативного документа по пожарной безопасности) при построении специфической системы обеспечения пожарной безопасности для конкретного объекта защиты. Также СТУ можно разрабатывать в случае отсутствия возможности обоснования отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности при подтверждении эффективности мероприятий по обеспечению</p>

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
				пожарной безопасности и параметров объекта защиты, не учитываемых методиками.
69.	пункт 6.4.2	АНО «Консорциум производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности»	В данном пункте имеется противоречие, т.к. предполагается производить для объекта защиты расчет пожарного риска для обоснования отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности, не учитываемых методикой расчета пожарного риска. При этом согласно самой методике, в таких случаях она не может быть применена. (п. 6 Методики, утв. Приказом МЧС России от 14.11.2022 № 1140).	Принято.
70.	пункт 6.5	ООО «Газпром проектирование	Предложение не согласовано. 6.5 <i>СТУ должны оформляться в соответствии с примером, приведенным в приложении А к настоящему своду правил.</i>	Принято.
71.	пункт 6.5	Доцент кафедры пожарной безопасности объектов защиты (в составе УНК «Государственный надзор») Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России	6.5. Пример оформления СТУ должны оформляться в соответствии с примером приведенном в приложении А к настоящему своду правил. Предлагаемая редакция: 6.5. Пример оформления СТУ приведен в приложении А к настоящему своду правил Повторение слов в предложении не допустимо.	Принято.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
		кандидат технических наук, доцент В.И. Попов		
72.	пункт 6.5	АО «Атомэнергопроект»	Предлагаемая редакция: «СТУ должны оформляться в соответствии с примером приведенном в приложении А к настоящему своду правил»	Принято.
73.	пункт 6.5	АНО «Консорциум производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности»	Опечатка: пример... в соответствии с примером	Принято.
74.	пункт 6.5	ПАО "НК "Роснефть"	Синтаксически-лексическое нарушение (несогласованность падежей, пунктуация, тавтология – <i>пример, в соответствии с примером</i>) <u>Вариант 1:</u> 6.5 Пример оформления СТУ <u>должен</u> оформляться в соответствии с примером, приведенном в приложении А к настоящему своду правил. <u>Вариант 2:</u> 6.5 Пример оформления <u>СТУ приведен</u> в приложении А к настоящему своду правил. <u>Вариант 3:</u> 6.5 <u>СТУ должны</u> оформляться в соответствии с примером, приведенном в приложении А к настоящему своду правил.	Принято.
75.	пункт 6.5	ООО «Инженерный	Изложить пункт 6.5 раздела 6 в	Принято.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
		центр «ЭФЭР»	следующей редакции: «СТУ должны оформляться в соответствии с примером приведенном в приложении А к настоящему своду правил».	
76.	пункт 6.5	ООО «Светознак»	Предлагаем новую редакцию: Пример оформления СТУ приведен в приложении. «пример» и «примером» это тавтология. Такое дублирование считается стилистической ошибкой	Принято.
77.	пункт 7.5	ПАО "НК "Роснефть"	Привести пункт раскрывающий форму представления информации об отсутствующих нормативных требованиях с указанием достаточности информации, доказывающей отсутствие нормативных требований. Учитывая право разработки СТУ, приведенное в п.6.4 в разделе 7 пунктом 7.5 описана форма представления информации о вынужденных отступлениях, что развивает п.6.4.1, при этом отсутствует пункт раскрывающий опцию подготовки СТУ по отсутствующим нормативным требованиям. Также не раскрыто	Отклонено. Статья 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» указывает на необходимость разработки СТУ при отсутствии нормативных требований пожарной безопасности. В п.1.5 Приложения А приводится пример основания для разработки СТУ.
78.	Разделы 7 и 8	ООО «Светознак»	Правила построения и требования к оформлению текста СТУ должны соответствовать ГОСТ 2.114- 2016 Единая	Отклонено. СТУ является нормативным документом по пожарной безопасности, а не конструкторской

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			система конструкторской документации ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, который устанавливает общие требования, правила и нормы (далее — требования) к выполнению технических условий	документацией.
79.	пункт 7.1	АНО «Консорциум производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности»	Имеется противоречие, так как в п. 6.2 указано, что подтверждение заказчика оформляется в виде углового штампа или письма, а в п. 7.1 указано, угловой штамп оформляется в любом случае.	Отклонено. В угловом штампе указывается номер письма организации-заказчика, а письмо прикладывается в составе СТУ.
80.	пункт 7.1, подпункт 1)	ООО «Инженерный центр «ЭФЭР»	В первом предложении подпункта 1) пункта 7.1 раздела 7 заменить слова «организации разработчика» и «организации заказчика» на «организации - разработчика» и «организации - заказчика» соответственно.	Принято.
81.	пункт 7.1, подпункт 1)	ГАУ НИАЦ	Не учитывает возможность заказчиком СТУ быть индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, которые в основном не имеют печати.	Принято.
82.	пункт 7.1, подпункт 1	ООО «СТАЛТ ЛТД»	Необходимо отредактировать для того, что бы уточнить следующие вопросы: - заказчик СТУ и заказчик строительства объекта защиты/инвестор – это могут быть/чаще всего разные организации (ген проектировщик и Инвестор): кого из них указывать?; кто из них должен подтвердить согласие?, - подтверждаемое угловым штампом на	Отклонено. Административным регламентом МЧС России № 710 установлено, что заявителем может выступать организация-разработчик либо организация-заказчик.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			<p>титульном листе? Инвестор может быть совсем не специалист в области пожарной безопасности, а то и вовсе иностранец/денежный «кошелёк» – его утверждение практически ничего не даёт; вопрос второй: когда утверждает заказчик – до согласования МЧС или после? Необходима однозначно трактуемое положение, если он утверждает до согласования в МЧС, то зачем отдельно его согласие письмом или угловым штампом?:</p>	
83.	пункт 7.1, подпункт 2)	ООО «Инженерный центр «ЭФЭР»	<p>В подпункте 2) пункта 7.1 раздела 7 после слов «с указанием наименования объекта» и «почтового или строительного адреса объекта» дополнить словом «защиты».</p>	Принято.
84.	пункт 7.1, подпункт 2), первое предложение	ООО «Газпром проектирование	<p>Убрать лишнюю запятую. Дополнить словом «защиты». Исправить окончание в слове «установленного». Разбить на два предложения. Название СТУ записать в соответствии с примером Приложения А. «2) В середине листа по центру размещается заголовок СТУ с указанием наименования <i>объекта защиты, установленного</i> в юридических документах, почтового или строительного адреса объекта. Слова <i>«специальные</i></p>	Принято.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			<i>технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» печатаются заглавными буквами, без кавычек.»</i>	
85.	пункт 7.1, подпункт 3)	<u>ООО «Инженерный центр «ЭФЭР»</u>	В подпункте 3) пункта 7.1 раздела 7 после слов «подпись и печать» дополнить словами «(при наличии печати)». Заменить слова «организации разработчика» на «организации - разработчика».	Принято.
86.	пункт 7.1, подпункт 3)	ГАУ НИАЦ	Не учитывает возможность заказчиком СТУ быть индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, которые в основном не имеют печати.	Принято.
87.	пункт 7.1, подпункт 3)	ГАУ НИАЦ	Предлагается дополнить: «4) В нижней части по центру — наименование населенного пункта организации разработчика и год разработки СТУ.»	Принято.
88.	пункт 7.1	ПАО "НК "Роснефть"	Синтаксически-лексическое нарушение (пунктуация) 1) В верхней части – полное наименование организации разработчика, с указанием юридического и почтового адреса (либо одного адреса, если они совпадают) и ее логотип (при наличии) либо сведения о разработчике – индивидуальном	Принято

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			предпринимателе, либо физическом лице; в правой верхней части – гриф утверждения СТУ организации заказчика.	
89.	пункт 7.1	ПАО "НК "Роснефть"	В состав грифа входит слово «УТВЕРЖДАЮ» (печатается заглавными буквами, без кавычек), наименование должностного лица, утвердившего документ, наименование организации-заказчика , личная подпись (или номер письма), печать (при наличии личной подписи), расшифровка	Отклонено. Наименование должностного лица организации-заказчика подразумевает наименование организации, например, «Генеральный директор ООО «___» Иванов Иван Иванович
90.	пункт 7.1	ПАО "НК "Роснефть"	Синтаксически-лексическое нарушение (несогласованность падежей) <u>Вариант 1:</u> 2) В середине листа по центру размещается заголовок СТУ, с указанием наименования объекта, установленного го в юридических документах, почтового или строительного адреса объекта, слова «специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности» (печатаются заглавными буквами, без кавычек). При подготовке изменений в СТУ под наименованием объекта защиты размещается надпись: «Изменение» с порядковым номером таких изменений; <u>Вариант 2:</u> 2) В середине листа по центру размещается	Принято.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			<p>заголовок СТУ, с указанием установленного наименования объекта, в юридических документах, почтового или строительного адреса объекта, слова «специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности» (печатается заглавными буквами, без кавычек). При подготовке изменений в СТУ под наименованием объекта защиты размещается надпись: «Изменение» с порядковым номером таких изменений;</p> <p><u>Вариант 3:</u> 2) В середине листа по центру размещается заголовок СТУ, с указанием наименования объекта, которое <u>установлено</u> в юридических документах, почтового или строительного адреса объекта, слова «специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности» (печатается заглавными буквами, без кавычек). При подготовке изменений в СТУ под наименованием объекта защиты размещается надпись: «Изменение» с порядковым номером таких изменений;</p>	
91.	пункт 7.2	ПАО "НК "Роснефть"	В приложении А указано «Список исполнителей раздела». Привести к единообразию	Принято.
92.	пункт 7.3	ПАО "НК "Роснефть"	Предлагаю изложить в следующей редакции: «Содержание, включающее в	Отклонено. Замечание не принципиальное. Текст пункта

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			<p>себя номера (обозначения) и наименования разделов, подразделов и приложений с указанием номеров листов (страниц), с которых начинается соответствующий структурный элемент.</p> <p>Приложением может быть техническое задание на разработку СТУ, письмо-согласование заказчика в адрес разработчика СТУ, которое подлежит предоставлению в составе материалов совместно с СТУ (п.6.2)</p>	изложен в общей концепции раздела.
93.	пункт 7.4	АНО «Консорциум производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности»	<p>Раздел 1 «Общие положения» размещают на следующей странице после содержания и начинают с соответствующего заголовка, который помещают в верхней части по центру страницы, записывают с прописной буквы и выделяют полужирным шрифтом, и <i>сдержит</i> подразделы:</p> <p>Опечатка: сдержит</p>	Принято.
94.	пункт 7.4.2	ООО «Газпром проектирование	<p>В соответствии с п. 2 Административного регламента МЧС России № 710 организацией-заказчиком СТУ может быть юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо.</p> <p>Соответственно, следует приводить данные не только ЮЛ, но и данные ИП и физического лица.</p> <p>Наименование «Юридический адрес и реквизиты заказчика» следует заменить на «Сведения о заказчике СТУ»</p>	Принято.
95.	пункт 7.4.2	ПАО "НК "Роснефть"	Необходимо использовать множественное число: юридический и фактический адреса,	Принято.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			но юридический или фактический адрес. 7.4.2 «Юридический адрес и реквизиты заказчика». Указываются полное наименование юридического лица, юридический и фактический адреса, должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, ИНН.	
96.	пункт 7.4.2	ООО «Инженерный центр «ЭФЭР»	<p>Подпункт 7.4.2 пункта 7.4 раздела 7 изложить в следующей редакции:</p> <p>«Указываются сведения о заказчике СТУ - полное наименование юридического лица, юридический и фактический адрес, должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, ИНН.</p> <p>В случае, если заказчиком СТУ выступает индивидуальный предприниматель или физическое лицо указывается - фамилия, имя отчество индивидуального предпринимателя или физического лица, адрес регистрации, ИНН».</p>	Принято.
97.	пункт 7.4.2	ГАУ НИАЦ	Не учитывает возможность заказчиком СТУ быть индивидуальному предпринимателю или физическому лицу.	Принято.
98.	пункт 7.4.3	ООО «Газпром проектирование	<p>В соответствии с п. 2 Административного регламента МЧС России № 710 разработчиком СТУ может быть юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо.</p> <p>Соответственно, следует приводить данные не только ЮЛ, но и данные ИП и физического</p>	Принято.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			лица.	
99.	пункт 7.4.3	ПАО "НК "Роснефть"	7.4.3 «Сведения о разработчике СТУ». Указываются полное наименование юридического лица, юридический и фактический адреса, должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, ИНН.	Принято.
100.	пункт 7.4.3	ООО «Инженерный центр «ЭФЭР»	Подпункт 7.4.3 пункта 7.4 раздела 7 изложить в следующей редакции: «Сведения о разработчике СТУ». Указываются полное наименование юридического лица, юридический и фактический адрес, должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, ИНН. В случае, если разработчиком СТУ выступает индивидуальный предприниматель или физическое лицо указывается - фамилия, имя отчество индивидуального предпринимателя или физического лица, адрес регистрации, ИНН».	Принято.
101.	пункт 7.4.3	ГАУ НИАЦ	Не учитывает возможность разработчиком СТУ быть индивидуальному предпринимателю или физическому лицу.	Принято.
102.	пункт 7.4.5	ООО «Газпром проектирование	В связи с исключением п.п. 6.4.1 и 6.4.2 требование следует изложить в редакции: 7.4.5 «Необходимость разработки СТУ».	Отклонено. Пункты не исключаются.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			Указывается обоснование разработки СТУ.	
103.	пункт 7.4.5	ООО «Инженерный центр «ЭФЭР»	Подпункт 7.4.5 пункта 7.4 раздела 7 изложить в следующей редакции: «Указывается обоснование необходимости разработки СТУ».	Отклонено. Пункт 6.4 уточняет понятия Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части возможности разработки СТУ и упрощает разработчику выбор основания для разработки СТУ.
104.	пункт 7.4.5	ГАУ НИАЦ	Предлагается откорректировать: «7.4.5 «Необходимость разработки СТУ». Указывается обоснование разработки СТУ. в зависимости от варианта необходимости разработки СТУ, указанных в пунктах 6.4.1 и 6.4.2 настоящего свода правил»	Отклонено. Пункт 6.4 уточняет понятия Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части возможности разработки СТУ и упрощает разработчику выбор основания для разработки СТУ.
105.	пункт 7.4.6	Доцент кафедры пожарной безопасности объектов защиты (в составе УНК «Государственный надзор») Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России кандидат технических наук, доцент В.И. Попов	7.4.6 «Область применения СТУ». Указывается наименование объекта защиты, на который распространяются СТУ, с указанием адреса расположения, а также в какой части СТУ распространяются на объект. Предлагаемая редакция: «Область применения СТУ». Указывается наименование объекта защиты, на который распространяются СТУ, с указанием адреса расположения. По редакции п. 7.4.6 следует, что СТУ разрабатываются на объект, но на него не распространяются.	Отклонено. СТУ могут разрабатываться на часть объекта.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
106.	пункт 7.4.6	ГАУ НИАЦ	Предлагается откорректировать: «7.4.6 «Область применения СТУ». Указывается наименование объекта защиты, на который распространяются СТУ, с указанием адреса расположения, а также в какой части СТУ распространяются на объект. п.7, п 12 Приказа 710 от 28.11.2011	Отклонено. СТУ могут разрабатываться на часть объекта.
107.	пункт 7.4.7	ПАО "НК "Роснефть"	Несогласованность падежей. Необходимо уточнить, что хочет отметить составитель документа (сколько перечней, один или два?). <u>Вариант 1:</u> Указываются <u>перечни</u> нормативных правовых актов и нормативных документов, на которые имеется ссылка в тексте СТУ. <u>Вариант 2:</u> Указывается <u>перечень</u> нормативных правовых актов и нормативных документов, на <u>который</u> имеется ссылка в тексте СТУ.	Принято.
108.	пункт 7.4.7	АО «БТК групп»	Унифицировать наименование раздела с приложением А, п. 1.7. Наименование раздела СП отличается от наименования раздела шаблона СТУ в Приложении А	Принято.
109.	пункт 7.4.7	АНО «Консорциум производители охранных, пожарных,	Дополнить п. 7.4.7 абзацем следующего содержания: не допускается включать в СТУ	Принято.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
		СКУД систем безопасности»	ссылки на нормативные правовые акты, не относящиеся к вопросам обеспечения пожарной безопасности, и на нормативные документы, не включенные в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований [1].	
110.	пункт 7.4.8	Доцент кафедры пожарной безопасности объектов защиты (в составе УНК «Государственный надзор») Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России кандидат технических наук, доцент В.И. Попов	7.4.8 «Термины, определения и сокращения». Указываются термины и определения, которые не определены действующими нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности, а также условные сокращения. Предлагаемая редакция: «Термины, определения и сокращения». Указываются термины и определения, которые применяются в СТУ, но не определены действующими нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности, а также условные сокращения.	Принято.
111.	пункт 7.4.8	ПАО "НК "Роснефть"	Дополнить информацией о размещении сокращений в алфавитном порядке.	Отклонено. Замечание не принципиальное.
112.	пункт 7.4.9	Доцент кафедры пожарной безопасности объектов защиты (в составе УНК	Предложение п. 7.4.9. В состав СТУ не включаются чертежи конструктивных и объемно-планировочных решений и схемы СП организации земельного участка. Исключить.	Отклонено. Расчетные материалы, обосновывающие предлагаемые в СТУ решения направляются совместно с СТУ на рассмотрение НТС, но текст СТУ не включаются, чтобы не

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
		«Государственный надзор») Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России кандидат технических наук, доцент В.И. Попов	Могут быть представлены расчеты противопожарных разрывов, тогда следует представить генеральный или ситуационный планы. Возможны расчеты пределов огнестойкости и необходимы соответствующие чертежи.	перегружать документ.
113.	пункт 7.4.9	ООО «Газпром газобезопасность»	Принимая во внимание, что разработка СТУ, как правило, предшествует этапу разработки проектной документации на объект защиты, по пунктам 7.4.9 и 7.4.10 предлагается пересмотреть в сторону уменьшения перечень требуемой информации, на основании которой определяется необходимость и достаточность уровня конкретизации (детализации) сведений, входящих в «краткое описание объекта» и «системы противопожарной защиты объекта», так как на момент разработки СТУ этих данных может не быть ввиду отсутствия разработанных проектных решений и при этом проблематика рассматриваемая в СТУ не требует наличия перечисляемых пожарно-технических характеристик зданий, следовательно Заказчик не в состоянии предоставить весь объём требуемых данных	Отклонено. Информация требуется членам НТС, чтобы иметь общее представление об объекте защиты для принятия решения при рассмотрении СТУ.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
114.	пункт 7.4.9	ПАО "НК "Роснефть"	<p>Отсутствует закрывающая скобка (есть две открывающие и одна закрывающая скобки).</p> <p>Составителю документа предлагается выбрать один из двух вариантов или составить иной вариант высказывания.</p> <p><u>Вариант 1:</u> 7.4.9 «Краткое описание объекта». Приводится описание объекта в целом и его важнейших элементов с изложением объемно-планировочных, конструктивных решений и описание основных характеристик (архитектурная и пожарно-техническая высоты, этажность, а также как осуществляется связь между этажами: типы лестниц, наличие лифтов, многосветных пространств, эскалаторов и траволаторов, площадь этажа в пределах пожарного отсека, размеры в основных осях либо площадь застройки, степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, класс функциональной пожарной опасности, краткое описание технологического процесса и категория по взрывопожарной опасности (для объектов класса функциональной пожарной опасности Ф5)), организации земельного участка.</p> <p><u>Вариант 2:</u> 7.4.9 «Краткое описание объекта».</p>	Принято.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			<p>Приводится описание объекта в целом и его важнейших элементов с изложением объемно-планировочных, конструктивных решений и описание основных характеристик (архитектурная и пожарно-техническая высоты, этажность, а также как осуществляется связь между этажами: типы лестниц, наличие лифтов, многосветных пространств, эскалаторов и траволаторов, площадь этажа в пределах пожарного отсека, размеры в основных осях либо площадь застройки, степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, класс функциональной пожарной опасности, краткое описание технологического процесса и категория по взрывопожарной опасности (для объектов класса функциональной пожарной опасности Ф5), организации земельного участка).</p>	
115.	пункт 7.4.9	АО «Атомэнергопроект»	<p>Предлагаемая редакция: «Сведения, не имеющие отношения к вопросам пожарной безопасности, рассматриваемым в СТУ и не влияющие на их разработку, в краткое описание объекта не включают»</p>	Принято.
116.	пункт 7.4.9	ООО «Инженерный центр «ЭФЭР»	<p>1. В подпункте 7.4.9 пункта 7.4 раздела 7 дополнить второе предложение после слов «технологического процесса и категория» словом «пожарной», а после слов «(для объектов класса функциональной</p>	Принято.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			<p>пожарной опасности Ф 5),» словом «планировочной».</p> <p>2. В подпункте 7.4.9 пункта 7.4 раздела 7 после слов «Приводится описание объекта» и «краткое описание объекта» дополнить словом «защиты».</p>	
117.	пункт 7.4.9	ООО «СТАЛТ ЛТД»	<p>Для промышленных объектов краткого описания технологических процессов явно недостаточно; необходимы исчерпывающие сведения о веществах, представляющих основную пожарную нагрузку, об их количестве и их состоянии в технологическом процессе (давление, температура и т. д.)- полный комплекс сведений для выполнения требований ст. 95 Тех регламента 123-ФЗ; без такой подробной информации в принципе не возможно адекватно оценить достаточность и обоснованность сформулированных требований по обеспечению пожарной безопасности – можно привести многочисленные примеры, когда отсутствие подробных сведений приводило к явно не достаточному уровню защиты, причём на критически важных объектах.</p>	<p>Отклонено.</p> <p>При описании технологического процесса указываются сведения об обращающихся веществах и материалах и их пожарная опасность.</p>
118.	пункт 7.4.9	ГАУ НИАЦ	<p>Предлагается откорректировать: 7.4.9 «Краткое описание объекта». Приводится описание объекта в целом и его важнейших элементов с изложением</p>	<p>Отклонено.</p> <p>Информация требуется членам НТС, чтобы иметь общее представление об объекте защиты для принятия решения при рассмотрении СТУ.</p>

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			<p>объемно-планировочных и конструктивных решений и описание основных характеристик (архитектурная и пожарно-техническая высоты, этажность, а также как осуществляется связь между этажами: типы лестниц, наличие лифтов, многоцветных пространств, эскалаторов и траволаторов, площадь этажа в пределах пожарного отсека, размеры в основных осях либо площадь застройки, степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, класс функциональной пожарной опасности, краткое описание технологического процесса и категория по взрывопожарной опасности (для объектов класса функциональной пожарной опасности Ф5), организации земельного участка. В состав СТУ не включаются чертежи конструктивных и объемно-планировочных решений и схемы организации земельного участка. Сведения, не имеющие отношения к вопросам пожарной безопасности, рассматриваемым в СТУ вопросам и не влияющие на их разработку, в краткое описание объекта не включают.</p> <p>СТУ это предпроектный документ, в нем указываются требования для</p>	

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			проектирования. СТУ может разрабатываться по концепции, которая впоследствии может меняться. Это условие не должно препятствовать применению СТУ если выполняются требования, отраженные в его составе. При этом состав СТУ целесообразнее сравнить со сводом правил, в котором параметры для объекта устанавливаются в соответствующих разделах.	
119.	пункт 7.4.10	ПАО "НК "Роснефть"	В п. 7.4.10 Системы противопожарной защиты объекта защиты, в приложении А указано 1.10. Система активной противопожарной защиты. Привести к единообразию	Принято.
120.	пункт 7.4.10	АО «Атомэнергопроект»	Предлагаемая редакция: «Системы противопожарной защиты объекта защиты». Указываются, какими системами противопожарной защиты оборудуется объект защиты, в том числе их параметры, типы и т.п.»	Принято.
121.	пункт 7.4.10	АО «БТК групп»	Скорректировать: 7.4.10 « <u>Системы</u> противопожарной защиты объекта защиты». Указываются, какими системами противопожарной защиты, в том числе их параметры, типы и т.п., оборудуется объект защиты. <i>Изложить в редакции:</i> 7.4.10 « <u>Система</u> противопожарной защиты	Отклонено. В п.1.10 внесены изменения. Требования к системам противопожарной защиты излагаются в соответствующих разделах СТУ.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			объекта защиты». Указываются, какими системами противопожарной защиты, в том числе их параметры, типы и т.п., оборудуется объект защиты. Согласно приложению А, п 1.10	
122.	пункт 7.4.10	ООО «СТАЛТ ЛТД»	Сведения о системах противопожарной защиты - это не общие сведения об объекте защиты, а те самые требования к проектированию, которые и должны быть обоснованы разрабатываемыми СТУ и изложены как требования	Отклонено. Требования к системам противопожарной защиты излагаются в соответствующих разделах СТУ.
123.	пункт 7.5	ООО «Газпром газобезопасность»	В пункте 7.5 предлагается наименование раздела 2 изложить в следующей редакции «Технические условия (решения, мероприятия), компенсирующие вынужденные отступления от требований действующих нормативных документов по пожарной безопасности», в таблице 1 предлагается наименование второго столбца заменить на «Требование нормативного документа по пожарной безопасности, в отношении которого производится вынужденное отступление и разрабатывается компенсирующее мероприятие (комплекс мероприятий)»	
124.	пункт 7.5	ПАО «Газпром»	В пункте 7.5 предлагается наименование раздела 2 изложить в следующей редакции «Технические условия (решения, мероприятия), компенсирующие вынужденные отступления от требований	Отклонено. Замечание не принципиальное и перегружает СТУ.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			действующих нормативных документов по пожарной безопасности», в таблице 1 предлагается наименование второго столбца заменить на «Требование нормативного документа по пожарной безопасности, в отношении которого производится вынужденное отступление и разрабатывается компенсирующее мероприятие (комплекс мероприятий)»	
125.	пункт 7.5	ПАО "НК "Роснефть"	Предложение создать отдельный пункт на отсутствующие нормы и требования с созданием таблицы	Отклонено. Принципиально ни чего не поменяет, но добавит работу исполнителю при подготовке СТУ.
126.	пункт 7.5	ГАУ НИАЦ	Предлагается исключить. Это требование увеличивает объем СТУ (п.8.11 проекта СП), например, для разных отступлений, идет один и тот же комплекс компенсирующих мероприятий по СПЗ, которые также дублируются в соответствующих разделах. Само СТУ это и есть дополнительные требования при заявленных основаниях для их разработки. А по Приказу 710 при отступлениях должен быть только риск.	Отклонено. Таблица оформляется только в случае, если проводится расчет пожарного риска. При проведении расчета пожарного риска в исходные данные должны быть включены мероприятия, являющиеся компенсирующими для данного конкретного отступления. При подготовке заключения НТС эти отступления проверяются на предмет учета в исходных данных.
127.	пункт 7.5	АНО «Консорциум производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности»	Не определено, в каком случае отступления будут «ВЫНУЖДЕННЫМИ»	Отклонено. При проектировании объекта защиты могут возникнуть случаи, при которых выполнение требований нормативных документов не представляется возможным ввиду принятых архитектурных и объемно-планировочных

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
				особенностей.
128.	Пункт 7.5 Пункт 7.6 Приложение А	ООО «Газпром газобезопасность»	По пунктам 7.5 и 7.6 предлагается в целом рассмотреть целесообразность их объединения и принятия следующее наименование Раздела 2 СТУ: «Дополнительные требования пожарной безопасности и технические условия (решения, мероприятия), компенсирующие вынужденные отступления от требований действующих нормативных документов по пожарной безопасности». Раздел 3 предлагается не предусматривать в качестве отдельного. При этом и дополнительные и компенсирующие мероприятия (в том числе в табличной форме изложения) в соответствии с их содержанием (объектом или предметом регулирования) должны предусматриваться в соответствующих подразделах Раздела 2 СТУ	Отклонено. п. 7.5 подразумевает разработку компенсирующих мероприятий при вынужденных отступлениях от требований нормативных документов по пожарной безопасности. п. 7.6 подразумевает разработку дополнительных требований пожарной безопасности в случае отсутствия таковых и излагаются в соответствующих подразделах СТУ. Раздел 2 разрабатывается при необходимости, в случае, если проводится расчет пожарного риска.
129.	пункт 7.7	ПАО «Газпром»	По пункту 7.7 предлагается проверить и при необходимости откорректировать содержание в части логической связи в словосочетании «в соответствии с СТУ обосновываются в составе представленных СТУ»	Принято.
130.	пункт 7.7	ООО «Газпром газобезопасность»	По пункту 7.7 предлагается проверить и при необходимости откорректировать содержание в части логической связи в словосочетании «в соответствии с СТУ	Принято.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			обосновываются в составе представленных СТУ»	
131.	пункт 7.7	ПАО "НК "Роснефть"	Привести указание или ссылки на документы, регламентирующие способы обоснования, уместные для использования при подготовке СТУ.	Отклонено. ст. 6 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности
132.	пункт 7.7	АО «Атомэнергопроект»	Непонятно, что подразумевается под «способ обоснования». Требуется уточнить	Отклонено. ст. 6 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности
133.	пункт 7.7	ООО «СТАЛТ ЛТД»	Смысл подчёркнутой части текста не понятен; так же не определены допустимые способы обоснования.	Отклонено. ст. 6 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности
134.	пункт 7.9	ПАО "НК "Роснефть"	Необходимо уточнить, что подразумевает составитель документа? Не понятно, в каком другом построении и относительно чего?	Принято.
135.	пункт 7.8	ООО «Газпром проектирование	Предлагаем заменить слово «не ослабляют» на «не снижают» или «не уменьшают»	Принято.
136.	пункт 7.9	Доцент кафедры пожарной безопасности объектов защиты (в составе УНК «Государственный надзор») Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России	7.9. В СТУ не включаются формулы расчета в другом построении, а также непосредственно расчеты. Предлагаемая редакция: Расчеты, подтверждающие обеспечение пожарной безопасности, следует приводить в приложениях к СТУ. Что значит в «другом построении»? Где включаются «непосредственно расчеты» подтверждающие	Принято.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
		кандидат технических наук, доцент В.И. Попов	обеспечение пожарной безопасности (расчеты пожарных рисков?)	
137.	пункт 7.9	ООО «Промрукав»	Нет понимания, о каком «другом построении» говорится в пункте. Предлагаем уточнить или изменить формулировку предложения.	Принято.
138.	пункт 7.9	ГАУ НИАЦ	Предлагается откорректировать: «В СТУ не включаются положения, содержащиеся в стандартах и сводах правил, в том числе, содержащиеся в них формулы расчета в другом построении, а также непосредственно расчеты. » Пункт 8.12 и 8.21.9 проекта СП подразумевает наличие формул в тексте.	Принято частично.
139.	пункт 7.10	Доцент кафедры пожарной безопасности объектов защиты (в составе УНК «Государственный надзор») Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России кандидат технических наук, доцент В.И. Попов	7.10 Обозначения и единицы величин, используемые в СТУ, должны соответствовать установленным обозначениям и единицам. Исключить п. 7.10. Требование не однозначное. Что значит «должны соответствовать установленным обозначениям и единицам»? Где и кем установлены? Если в системе СИ, то это и без п. 7.10 ясно. Конкретные требования указаны в п. 8.14-8.16.	Принято. Пункт 7.10 исключен.
140.	пункт 7.10	ГАУ НИАЦ	Предлагается исключить пункт	Принято.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			«Обозначения и единицы величин, используемые в СТУ, должны соответствовать установленным обозначениям и единицам»	Пункт 7.10 исключен.
141.	пункт 7.11	ООО «СТАЛТ ЛТД»	Исключить. Эти положения имеются в основополагающих стандартах, а повторять положения других документов по стандартизации не допускается – см. п. 4 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 1 июля 2016 г. N 624).	Принято.
142.	пункт 7.12	АНО «Консорциум производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности»	<p>После слов «с прилагаемым к ним ранее» дополнить словами «согласованными СТУ и»</p> <p>Дополнить абзацами, следующего содержания:</p> <p>«Рассмотрение изменений в СТУ производится в порядке, установленном настоящим как для вновь разработанных СТУ, с учетом требований, действовавших при разработке СТУ (ранее вносимых изменений). При этом в случае включения требований, послуживших необходимостью для разработки СТУ в нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы по пожарной безопасности, СТУ подлежит приведению в соответствии с указанными требованиями.»</p>	<p>Принято частично.</p> <p>Включение в тест дополнительного абзаца представляется не целесообразным, т.к. не является предметом регулирования разрабатываемого документ.</p>

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
143.	пункт 7.12	ООО «СТАЛТ ЛТД»	<p>Исключить.</p> <p>Это не относится к объекту и аспекту стандартизации данного СП (это не правила оформления СТУ, а порядок внесения изменений и их рассмотрения) – это должно быть в Адм. Регламенте Приказа МЧС № 710).</p> <p>Изменения через составление таблицы не считаем правильным. Проектировщика и специалиста экспертизы, которые должны будут руководствоваться этими СТУ, не интересует, что там было раньше в первых редакциях, им нужен документ в окончательной редакции, без «лишней» информации; это может быть так и удобно нормативно-техническому совету, но это совсем не нужно главным пользователям текста СТУ; как аналогия - ведь в утверждённую Росстандартом редакцию ГОСТа не включают текст его первой редакции и сводки отзывов).</p>	<p>Отклонено.</p> <p>Документ разработан на основе мониторинга практики рассмотрения СТУ на нормативно-техническом совете Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России. Порядок оформления СТУ направлен на обеспечение единообразия и унификации содержания единой формы СТУ, а также на упрощение и ускорение рассмотрения и согласования СТУ в уполномоченном органе МЧС России.</p>
144.	пункт 8.1	ООО «Газпром проектирование	Уточнить правомерность использования шрифта Times New Roman	Принято.
145.	пункты 8.1, 8.21.4	ПАО "НК "Роснефть"	Дополнить: либо другие свободно распространяемые шрифты, аналогичные по начертанию.	Принято.
146.	пункт 8.1	ПАО "НК "Роснефть"	<p>Несоответствие падежей.</p> <p><u>Вариант 1:</u> При этом сплошной текст документа выравнивается по ширине страницы,</p>	Принято.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			<p>первая строка абзаца текста должна начинаться на расстоянии 1,25 см от левой границы текстового поля документа.</p> <p><u>Вариант 2:</u> При этом сплошной текст документа выравнивается по ширине страницы, первая строка абзаца текста начинается на расстоянии 1,25 см от левой границы текстового поля документа.</p>	
147.	пункт 8.1	ООО «Инженерный центр «ЭФЭР»	Дополнить второе предложение пункта 8.1 раздела 8 после слов «первая строка абзаца текста» словом «должна».	Принято.
148.	пункт 8.4	ПАО "НК "Роснефть"	<p>Техническое задание на разработку СТУ впервые упоминается в п.8.4. Предлагаю включить в начало текста проекта СП:</p> <p>«Разработка СТУ проводится в соответствии с техническим заданием застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения (далее - заинтересованное лицо) проектной организацией и (или) научно-исследовательской организацией (далее - разработчик)»</p>	Принято частично. В текст внесено изменение
149.	пункт 8.7	ООО «Инженерный центр «ЭФЭР»	<p>Пункт 8.7 раздела 8 дополнить предложением следующего содержания:</p> <p>«В конце номеров раздела, подраздела, пункта, подпункта точка не ставится».</p>	Принято.
150.	пункт 8.8	ООО «Газпром проектирование	Дополнить предложением (после третьего): «При обозначении перечислений запрещено использовать буквы: ё, з, й, о, ч,	Принято.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			Б, Ы, Ъ.»	
151.	пункт 8.8	ПАО "НК "Роснефть"	<p>Несогласованность падежей (варианты 1 и 2).</p> <p>Перед позицией ставится дефис (тире) или при необходимости ссылки в тексте на одно из перечислений, строчная буква, после которой ставится скобка.</p> <p><u>Вариант 2:</u></p> <p>Перед позицией ставят дефис (тире) или при необходимости ссылки в тексте на одно из перечислений, строчную букву, после которой ставится скобка.</p> <p><u>Вариант 3:</u></p> <p>Перед позицией ставится тире или при необходимости ссылки в тексте на одно из перечислений, строчная буква, после которой ставится скобка.</p> <p><u>Вариант 4:</u></p> <p>Перед позицией ставят тире или при необходимости ссылки в тексте на одно из перечислений, строчную букву, после которой ставится скобка.</p>	Принято.
152.	пункт 8.11	Доцент кафедры пожарной безопасности объектов защиты (в составе УНК «Государственный	Пункт 8.11 противоречит п. 7.4.8.	Принято.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
		надзор») Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России кандидат технических наук, доцент В.И. Попов		
153.	пункт 8.13	ПАО "НК "Роснефть"	В тексте перед обозначением их параметра должно даваться его пояснение, например, «Площадь этажа в пределах пожарного отсека».	Принято.
154.	пункт 8.15	ООО «Светознак»	Что за сокращение СИ?	Отклонено. Международная система единиц (СИ) – система единиц физических величин, современный вариант метрической системы
155.	пункт 8.19	ПАО "НК "Роснефть"	Необходимо исключить двойственность в трактовке высказывания. Если к содержанию текста и к содержанию таблиц (вариант 1). Если к содержанию текста и к таблицам (вариант 2) <u>Вариант 1:</u> 8.19 При необходимости пояснений или приведении справочных данных к содержанию текста и таблиц могут быть приведены примечания.	Принято.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			<p><u>Вариант 2:</u></p> <p>8.19 При необходимости пояснений или приведении справочных данных к содержанию текста и к таблицам могут быть приведены примечания.</p>	
156.	пункт 8.21.2	АО «БТК групп»	<p>1) Добавить требование оформления слова «Таблица» по аналогии с ГОСТ Р 1.19-2023 (ГОСТ Р 1.19-2023, п. 5.5: 5.5.5: Слово «Таблица» выделяют разрядкой, а наименование таблицы - полужирным шрифтом).</p> <p>2) Добавить требование оформления «головки» таблицы двойной линией по аналогии с ГОСТ Р 1.19-2023 (ГОСТ Р 1.19-2023, п. 5.5: 5.5.1 Требования к табличной форме подачи материала в своде правил принимают по ГОСТ 1.5-2001 (подраздел 4.5) с дополнениями, приведенными в 5.5.2-5.5.5. ГОСТ 1.5-2001, п. 4.5.2 <u>Таблицы оформляют в соответствии с рисунком 1.</u> При издании стандарта (а при наличии технических возможностей и при подготовке проекта стандарта) <u>головку таблицы отделяют от остальной части таблицы двойной линией</u>)</p>	Принято.
157.	пункт 8.21.4	ПАО "НК "Роснефть"	Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные понятия	Принято.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			допускается заменять буквенными обозначениями, если они пояснены в тексте или приведены на рисунках, например, Н – высота, L – длина и т.п.	
158.	пункт 8.21.8	ПАО "НК "Роснефть"	8.21.8 Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в одних и тех же единицах измерения, но имеются графы с показателями, выраженные в иных единицах измерения, то над таблицей следует писать наименование преобладающих единиц измерения, например, «Размеры в метрах», а в подзаголовках остальных граф приводят наименование	Принято.
159.	раздел 9	АНО «Консорциум производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности»	Исключить раздел 9 «Требования к оформлению таблицы разногласий», Указанный раздел не относится к «Порядку оформления специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности», а относится к процедуре согласования НТС СТУ (указанный раздел подлежит внести в Административный регламент).	Отклонено. Проект СП разрабатывается, в т.ч., и для открытости и прозрачности процедуры оказания услуги по рассмотрению СТУ.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
160.	раздел 9	ООО «СТАЛТ ЛТД»	Исключить. Весь этот раздел не является объектом и аспектом стандартизации данного СП – это материал для Адм. регламента Приказа МЧС № 710)	Отклонено. Проект СП разрабатывается, в т.ч., и для открытости и прозрачности процедуры оказания услуги по рассмотрению СТУ.
161.	пункт 9.1	АНО «Консорциум производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности»	Появляется решение «отказать в согласовании» Указанное решение Административным регламентом не предусмотрено.	Принято.
162.	пункты 9.1, 9.2	ПАО "НК "Роснефть"	Привести к единообразию по всему документу. Приложения к СП, а не к СТУ Приложение Б к настоящему Своду правил	Принято.
163.	Приложение А	ООО «Светознак»	Дать название приложению А, иначе непонятно для чего оно и что содержит.	Принято.
164.	Приложение А	АО «БТК групп»	1) Перенести начало приложение на следующую страницу 2) Добавить наименование приложения 3) Заменить слово «раздела» на «СТУ» <i>Изложить в редакции:</i> «Список исполнителей СТУ»	Принято.
165.	Приложение Б	АНО «Консорциум производители охранных, пожарных,	Не регламентирован порядок, отраженный в Приложение Б: «Перечень мероприятий,	Отклонено. Данное приложение включено в СП для прозрачности процесса рассмотрения СТУ.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
		СКУД систем безопасности»	необходимых к доработке в рабочем порядке в случае согласования»	
166.	Приложение А	АО «БТК групп»	1) Убрать точки после номеров разделов, пунктов и т.д. 2) Убрать точки в конце наименований заголовков 3) Оформить заголовки увеличенным шрифтом	Принято.
167.	Приложение А Содержание	АО «БТК групп»	1) Оформить отступ раздела 2 вправо по аналогии с остальными 2) Номер страницы пункта 3.7 перенести на предыдущую строчку к тексту 3) Наименование пункта 3.3 СП не совпадает с текстом шаблона СТУ	Принято.
168.	Приложение А раздел 2, таблица	АО «БТК групп»	Оформление таблицы согласно пункту 8.21 СП (нумерация, центровка в ячейках и т.д.)	Принято.
169.	Приложение А	ПАО "НК "Роснефть"	Устранить лишний пробел (вариант 1) или записать через дефис (вариант 2). Причем на листах с перечислением исполнителей (составителей документа), где указаны подписанты, используется «Руководитель организации-разработчика», а по тексту документа (раздел 7.1 и Приложение А) применяется без дефиса. Надо привести к единообразию.	Принято.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
			<p><u>Вариант 1:</u> должность руководителя и наименование организации <u>и</u> разработчика</p> <p><u>Вариант 2:</u> должность руководителя и наименование организации <u>и-р</u> разработчика</p>	
170.	Приложение А	ООО «Промрукав»	Предлагаем в пункты 1.7 и 3.5.1 добавить норматив: ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».	Отклонено. Приложение А рекомендуемое. Разработчик вправе вносить документы согласно п.7.4.7 проекта СП.
171.	Приложение А	ГАУ НИАЦ	<p>1. Учесть, что заказчиком и разработчиком могут быть ИП и физ. лицо.</p> <p>2. Исключить разделы: «Список исполнителей раздела» и «Содержание».</p> <p>3. Из п. 1.4 исключить текст: «пунктом 3 части 1 статьи 6 или» (ст.6 не имеет отношения к основанию для разработки СТУ). В структуре СТУ оставить только наименование разделов (подразделов) без последующего текста и примеров.</p>	Принято частично. По п.п. 2 и 3 предложений нет обоснования.
172.	Приложение А 3.5.3, 3.6.2	ПАО "НК "Роснефть"	Изменить требование СП определяет требования на разработку СТУ, поэтому и никак не прямые требования к проектированию	Отклонено. Приложение А (рекомендуемое) и приводится как пример оформления.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
173.	Приложение А	Доцент кафедры пожарной безопасности объектов защиты (в составе УНК «Государственный надзор») Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России кандидат технических наук, доцент В.И. Попов	В разделе 7 и в приложении А требования повторяются.	Отклонено. Раздел 7 это СП, а Приложение А это пример оформления СТУ.
174.	Приложение А пункты 1.1 и 1.6.1	ООО «Газпром проектирование	Противоречие в изложении требований: в п.1.1 указано, что СТУ распространяются на проектирование и строительство. В п.1.6.1 указано, что СТУ распространяются на Объект защиты и должны соблюдаться при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, изменении функционального назначения, техническом обслуживании и эксплуатации. Если Приложение А, в соответствии с п.6.5 СП, является общим примером оформления СТУ, то необходимо приводить формулировки в Приложении А в общем виде в каждом из пунктов. 6.4.1 и 6.4.2	Принято частично Для наглядности формулировки взяты из ранее утвержденных СТУ.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
175.	Приложение А пункт 1.5.	ООО «Газпром проектирование	В связи с исключением п.п. 6.4.1 и 6.4.2 требование следует изложить в редакции: 1.5. Необходимость разработки СТУ. Необходимость разработки СТУ обусловлена: <i>указывается обоснование необходимости разработки СТУ.</i>	Отклонено. Пункты 6.4.1 и 6.4.2 не исключены.
176.	Приложение А пункт 1.6.2	ООО «Газпром проектирование	В СТУ для разных объектов защиты, разрабатываемых разными организациями, могут использоваться одинаковые подходы, мероприятия, технические решения и обоснования. Предлагаем уточнение формулировки.	Отклонено. СТУ разрабатываются и согласовываются для конкретного объекта с учетом удаленности пожарного депо, оснащенности гарнизона пожарной охраны, наличия и удаленности водоисточника и др.
177.	Приложение А пункт 1.7	ФГП ВО ЖДТ России	Пункт 1.7 Приложения А изложить в следующей редакции: «1.7. Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов. При разработке СТУ по обеспечению пожарной безопасности здания или сооружения учитываются требования пожарной безопасности следующих нормативных документов», далее по тексту. Основание: пункт 3.1 раздела 3 данного СП – «объект защиты – здание или сооружение, имеющее конкретный адрес или кадастровый номер земельного участка».	Отклонено. Приложение А рекомендуемое и в нем предложен один из вариантов.
178.	Приложение Б	ООО «Газпром	Предлагаем поправить стилистику	Принято.

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения)
1	2	3	4	5
		проектирование	предложения: Перечень замечаний, которые должны быть учтены при корректировке СТУ в случае принятия решения «направить на доработку»	
179.	Приложение Б таблица	АО «БТК групп»	Оформление таблицы согласно пункту 8.21 СП (нумерация, центровка в ячейках и т.д.)	Принято.
180.		ООО «АРГУС-СПЕКТР»	Замечаний, предложений нет	
181.		ГК КСК	Замечаний, предложений нет	
182.		ОАО «РЖД»	Замечаний, предложений нет	
183.		Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	Замечаний, предложений нет	

Референт отдела
ДНПР МЧС России



А.А. Бондарев