

**Сводка замечаний и предложений на первую редакцию проекта свода правил
СП «Одноэтажные каркасно-тентовые и быстровозводимые некапитальные сооружения,
размещаемые на территориях стационарных организаций отдыха и оздоровления детей
сезонного и круглогодичного функционирования. Требования пожарной безопасности»**

№ п/п	Структурный элемент СП	Наименование организации, номер письма и дата	Замечания и (или) предложения	Заключение разработчика
1.	Свод правил в целом	ООО «Светознак»	Предлагаемое название: СП «Одноэтажные каркасно-тентовые и быстровозводимые сооружения для отдыха и оздоровления детей. Требования пожарной безопасности»	Отклонено. В рамках поручения МЧС России свод правил имеет такое название
		ФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвардии	Слова «Настоящий проект свода правил не подлежит применению до его утверждения» выделить курсивом. Исключить год издания и номер страницы. В пункте 3 сведений о своде правил после полного наименования министерства вставить сокращенное наименование «(МЧС России)». В пункте 4 сведений о своде правил сокращенное наименование министерства исключить. В предисловии на странице III в нижней части страницы привести информацию о защите авторских прав и сведения о запрете полного или частичного, воспроизведения, тиражирования и распространения в качестве официального издания без согласия разработчика свода правил. Нумерацию страниц в содержании привести в соответствие с нумерацией страниц документа. Первый абзац введения изложить в предлагаемой редакции: «Настоящий свод правил разработан в целях обеспече-	Принято.

№ п/п	Структурный элемент СП	Наименование организации, номер письма и дата	Замечания и (или) предложения	Заключение разработчика
			<p>ния соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» учетом требований федеральных законов от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624 «Об утверждении Правил разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил».</p> <p>Дополнить введение абзацем, содержащим сведения об исполнителях работ по разработке свода правил.</p> <p>Ниже наименования свода правил на русском языке вставить наименование на английском языке.</p> <p>Расположение номеров страниц и обозначение свода правил для чётных и нечётных страниц привести в соответствие с п. 6.2.2 ГОСТ Р 1.19-2023.</p>	
		АО «БТК групп»	<p>Оформить наименование разделов увеличенным размером шрифта</p> <p>Дать ссылки на классификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - функциональной пожарной опасности; - конструктивной пожарной опасности; - и т.д. <p>Оформить все перечисления через дефис</p> <p>Добавить пункт 6 предисловия</p> <p>Скорректировать нумерацию страниц в содержании согласно тексту документа</p>	Принято.
		ПАО «НК «Роснефть»	<p>Названии свода правил изложить:</p> <p>«Одноэтажные каркасно-тентовые и быстровозводи-</p>	Отклонено. В рамках поручения МЧС России свод правил

№ п/п	Структурный элемент СП	Наименование организации, номер письма и дата	Замечания и (или) предложения	Заключение разработчика
			мые некапитальные сооружения, размещаемые на территориях стационарных организаций отдыха и оздоровления детей сезонного и круглогодичного функционирования (детские оздоровительные лагеря). Требования пожарной безопасности.»	имеет данное название
		АНО «Консорциум «ПОПСБ»	Наименование, область применения, термины и определения в проекте СП целесообразно уточнить. Целесообразно привести терминологию в соответствии с нормативными документами Минстроя России с указанием на конкретный нормативный документ, в котором определены критерии «капитальности» и «быстровозводимости».	Отклонено. В настоящее время МЧС России проводит по работу по исключению требований пожарной безопасности из документов в области строительства, а также отсылок на указанные документы
2.	Раздел 1	АНО «Консорциум «ПОПСБ»	Необходимо конкретизировать область применения или дополнить документ требованиями, учитывающими специфику объекта защиты.	Отклонено. Отсутствуют конкретные предложения.
3.	п. 1.1	ПАО «НК «Роснефть»	Изложить в редакции: «Настоящий свод правил устанавливает требования пожарной безопасности для одноэтажных каркасно-тентовых и быстровозводимых некапитальных сооружений, размещаемых на территориях стационарных организаций отдыха и оздоровления детей сезонного и круглогодичного функционирования (детские оздоровительные лагеря), предназначенных для проживания детей возрастом не младше 6 лет, с размещением спальных мест (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1).»	Принято.
4.	Раздел 2	ООО «Рубеж»	В разделе 2 приведены ссылки на следующие документы: ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности	Принято частично.

№ п/п	Структурный элемент СП	Наименование организации, номер письма и дата	Замечания и (или) предложения	Заключение разработчика
			<p>труда. Пожарная безопасность. Общие требования; ГОСТ 12.1.033-81 Пожарная безопасность. Термины и определения;</p> <p>ГОСТ 34428-2018 Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия;</p> <p>СП 2.13130 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты, а по тексту свода правил они не упоминаются.</p> <p>Предлагаем либо убрать их из раздела 2 Нормативные ссылки, либо внести данные документы в нужные разделы свода правил.</p>	
		ОООР «ФППСО»	<p>Исправить наименование СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение».</p> <p>Исключить ссылки на СП 2.13130, СП 4.13130, СП 8.13130, СП 485.1311500.</p>	<p>Принято частично.</p> <p>По тексту документа ссылки на СП 2.13130, СП 4.13130, СП 8.13130 содержатся.</p>
		ФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвардии	<p>ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.033-81 ГОСТ 34428-2018, СП 485.1311500 исключить или дать ссылки на них в тексте документа.</p> <p>Исправить наименование СП 8.13130.</p> <p>Оформление примечания привести в соответствие с подразделом 5.9 ГОСТ Р 1.19-2023 и подразделом 4.9 ГОСТ 1.5-2001</p>	<p>Принято.</p>
		АО «БТК групп»	<p>Оформить нормативные ссылки как недатированные, т.к. в тексте ссылки на документ в целом, а не на конкретный раздел, пункт и т.д.</p> <p>Убрать из нормативных ссылок, т.к. нет упоминания данных стандартов в тексте свода правил или дополнить текст свода правил данными ссылками</p>	<p>Принято.</p>

№ п/п	Структурный элемент СП	Наименование организации, номер письма и дата	Замечания и (или) предложения	Заключение разработчика
			<p>Прописать наименования сводов правил целиком Оформить примечание уменьшенным размером шрифта, слово «Примечание» оформить разрядкой Т.к. в нормативных ссылках указаны своды правил, то в конце примечания дополнить предложением: «Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.»</p>	
		<p>ПАО «НК «Роснефть»</p>	<p>Наименование СП 8.13130 прописано не в полном объеме СП 8.13130 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности.</p>	<p>Принято.</p>
		<p>АНО «Консорциум «ПОПСБ»</p>	<p>В перечне нормативных документов указано не полное наименование СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».</p>	<p>Принято.</p>
<p>5.</p>	<p>п. 3.1</p>	<p>ОООР «ФППСО»</p>	<p>Скорректировать определение в части материала сооружения с учетом п. 5.5, заменить слово «проживания» на «пребывания»</p>	<p>Отклонено. Указанный свод правил разработан именно для целей проживания детей в каркасно-тентовые сооружениях. Если использовать слово «пребывание», то действия свода правил будет распространяться на все сооружения, в т.ч. если предусмотрено кратковременное пребывание.</p>
<p>6.</p>	<p>п. 3.2</p>	<p>ОООР «ФППСО»</p>	<p>«для проживания»</p>	<p>Отклонено. Указанный свод правил разработан именно для целей проживания детей в каркасно-тентовые сооружениях. Если использовать слово</p>

№ п/п	Структурный элемент СП	Наименование организации, номер письма и дата	Замечания и (или) предложения	Заключение разработчика
				«пребывание», то действия свода правил будет распространяться на все сооружения, в т.ч. если предусмотрено кратковременное пребывание.
7.	Раздел 4	ФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвардии	Изменить наименование данного структурного элемента на «Сокращения», изменив его наименование в структурном элементе «Содержание» соответственно. После заголовка первый абзац изложить в предлагаемой редакции: «В настоящем своде правил приняты следующие сокращения:»	Принято
8.	Раздел 5	ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского»	В разделе 5 отсутствует информация об укомплектованности каркасно-тентовых сооружений средствами индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара. Предлагаемая редакция нового пункта 5.12: «Работники учреждений, участвующих в эвакуации детей из сооружения, должны быть оснащены средствами индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара и средствами оказания первой помощи».	Отклонено. Указанное требование содержится в п. 6 Правил противопожарного режима. Данное требование не является предметом разрабатываемого свода правил.
		ПАО «НК «Роснефть»	Дополнить пунктом 5.12: «Каждое каркасно-тентовое сооружение оснащается исправным электрическим фонарем.» Дополнить пунктом 5.13: «На территории каркасно-тентового сооружения устанавливается информационный стенд, на котором размещается информация о правилах пожарной безопасности.» Дополнить пунктом 5.14:	Отклонено. Указанные требования относятся к эксплуатации сооружения. Данные требования целесообразно внести в ППР.

№ п/п	Структурный элемент СП	Наименование организации, номер письма и дата	Замечания и (или) предложения	Заключение разработчика
			<p>«Каждая группа каркасно-тентовых сооружений должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения из расчета не менее 4 огнетушителей с рангом тушения модельного очага не ниже 2А.</p> <p>Первичные средства пожаротушения размещаются на противоположных сторонах группы каркасно-тентовых сооружений.»</p>	
		АНО «Консорциум «ПОПСБ»	<p>Необходимо расширить ограничение на применяемое в каркасно-тентовых сооружениях оборудование и инженерные системы.</p> <p>Раздел 5 необходимо дополнить требованиями к системе СОУЭ, первичным средствам пожаротушения, ручным пожарным извещателям, а также иными дополнительными требованиями пожарной безопасности, учитывающими специфику рассматриваемого объекта защиты.</p>	Принято.
9.	п. 5.1	ОООР «ФППСО»	Заменить слова «классифицируются как сооружения» на «относятся к»	Принято.
10.	п. 5.2	ФГП ВО ЖДТ России	<p>Первый абзац пункта 5.2 изложить в следующей редакции:</p> <p>«Противопожарные расстояния от каркасно-тентовых сооружений, размещаемых на территории детского лагеря, до зданий, сооружений должны составлять не менее 15 м.»</p>	Принято.
		ФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвардии	<p>Слово «расстояние» заменить на «расстояния», слова «размещаемыми» заменить на «размещаемых».</p> <p>Последнее предложение изложить в предлагаемой редакции:</p> <p>«Спланированные проходы и дорожки между каркас-</p>	Принято.

№ п/п	Структурный элемент СП	Наименование организации, номер письма и дата	Замечания и (или) предложения	Заключение разработчика
			но-тентовыми сооружениями должны иметь ширину не менее 1,5 м.»	
		ОООР «ФППСО»	1-й абзац изложить в следующей редакции: «Противопожарные расстояния от каркасно-тентовых сооружений, размещаемых на территории детского лагеря, до капитальных зданий и быстровозводимых некапитальных сооружений должны составлять не менее 15м» Дополнить абзацем следующего содержания: «Противопожарные расстояния между группами каркасно-тентовых сооружений должны составлять не менее 15 м»	Принято.
		ПАО «НК «Роснефть»	«Противопожарные расстояния от каркасно-тентовых сооружений, размещаемых на территории детского лагеря, до зданий, сооружений должны составлять не менее 15 м.» Дополнить 4-м абзацем: «Общее количество проживающих в группе каркасно-тентовых сооружений не должно превышать 45 человек.»	Принято частично.
		АНО «Консорциум «ПОПСБ»	Предлагаемая редакция: «Каркасно-тентовые сооружения в группе должны располагаться параллельными рядами на расстоянии не менее 3 м друг от друга, при этом выходы из сооружений, расположенных в одном ряду, должны быть ориентированы на одну сторону. Расстояние между сооружениями определяется как наименьшее расстояние в свету между покрытиями сооружений, выполняющими функции наружных стен или другими ограждающими	Принято частично. П.5.3 дополнен абзацем: «Проходы и дорожки должны быть свободными от посторонних предметов, включая устройства для удержания каркасов сооружений и иных материалов, препятствующих безопасному передвижению людей, в том числе в условиях ограниченной видимости.»

№ п/п	Структурный элемент СП	Наименование организации, номер письма и дата	Замечания и (или) предложения	Заключение разработчика
			конструкциями. При наличии конструктивных элементов, выступающих за пределы указанных конструкций более чем на 1 м, расстояние следует принимать от указанных элементов. Спланированные проходы и дорожки между сооружениями должны иметь ширину не менее 1,5 м. Проходы и дорожки должны быть свободными от посторонних предметов, включая устройства для удержания каркасов сооружений и иных материалов, препятствующих безопасному передвижению людей, в том числе в условиях ограниченной видимости. Площадь участка, на котором размещается группа сооружений не должна превышать 800 м ² .»	
11.	п. 5.2	АНО «Консорциум «ПОПСБ»	Необходимо по аналогии с СП 2.13130 ограничить максимальное количество спальных мест в пределах всей группы каркасно-тентовых сооружений.	Принято. П. 5.3 дополнен абзацем: В каждой группе каркасно-тентовых сооружений должно быть не более 80 спальных мест.
12.	п. 5.3	ООО «Светознак»	Устранить несоответствие: В 5.3 «должно быть предусмотрено не более 6 спальных мест» В 6.3.4 «должно быть предназначено для размещения не более 5 спальных мест»	Принято.
		ПАО «НК «Роснефть»	Исключить	Отклонено. Не обосновано исключение требований пункта.
		АНО «Консорциум «ПОПСБ»	Необходимо по аналогии с СП 2.13130 ограничить максимальное количество спальных мест в пределах всей группы каркасно-тентовых сооружений.	Принято. П. 5.3 дополнен абзацем: В каждой группе каркасно-тентовых сооружений должно быть не более 80 спальных мест.

№ п/п	Структурный элемент СП	Наименование организации, номер письма и дата	Замечания и (или) предложения	Заключение разработчика
13.	п. 5.4	ООО «Аргус-спектр»	Предлагаемая редакция: «Каркасно-тентовые сооружения оснащаются автономными дымовыми пожарными извещателями с дистанционным контролем состояния.»	Принято. Пункт скорректирован.
		ООО «Промрукав»	Изложить в редакции: «Каркасно-тентовые сооружения оснащаются автономными дымовыми пожарными извещателями. Размещение извещателей должно осуществляться в соответствии с требованиями СП 484.1311500.»	Принято. Пункт скорректирован.
		АНО «Консорциум «ПОПСБ»	Изложить в следующей редакции: «Каркасно-тентовые сооружения должны оснащаться системами пожарной сигнализации в соответствии с СП 484.1311500».	Принято. Пункт скорректирован.
14.	п. 5.5	ООО «Газпром газобезопасность»	Предлагаемая редакция: «5.5 Текстильные и полимерные материалы, применяемые в каркасно-тентовом сооружении, должны быть устойчивы к воспламенению и соответствовать требованиям ГОСТ Р 59567.»	Принято Пункт скорректирован.
		ОООР «ФППСО»	Вместо ссылки на ГОСТ Р 59567 конкретизировать требования	Принято Пункт скорректирован.
15.	п. 5.6	ООО «Светознак»	Устранить противоречие с п. 6.3.6, дать чёткие пояснения, в каких сооружениях допускается размещение МГН, а в каких нет.	Отклонено. Раздел 5 относится к каркасно-тентовым сооружениям, а раздел 6 к быстровозводимым сооружениям
16.	п. 5.8	ОООР «ФППСО»	Заменить слова «пожарной техники» на «мобильных средств пожаротушения»	Принято. Пункт скорректирован.
17.	п. 5.9	ОООР «ФППСО»	«не связанных с проживанием детей»; после слов «а также размещение в группе каркасно-тентовых сооружений с пребыванием детей» добавить	Принято. Пункт скорректирован.

№ п/п	Структурный элемент СП	Наименование организации, номер письма и дата	Замечания и (или) предложения	Заключение разработчика
			«каркасно-тентовых сооружений помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5»	
18.	п. 5.10	ПАО «НК «Роснефть»	Изложить в редакции: «В проемах входных групп, а также в оконных проемах крепление входных штор, москитных сеток, занавесей и т.п. допускается только на застежках типа «липучка» или легкоразъемных магнитных соединениях. Использование «молний», пуговиц, веревочных привязей и т.п. не разрешается.»	Принято. Пункт скорректирован.
		АНО «Консорциум «ПОПСБ»	Предлагаемая редакция: «Оснащение входных групп (входов, москитных сеток) допускается застежками типа «липучка» либо «магнит», без применения молний и других застежек, оперативное открывание которых невозможно в условиях эвакуации.»	Принято. Пункт скорректирован.
19.	п. 5.11	ООО «Газпром газобезопасность»	Предлагаемая редакция: «5.11 В каркасно-тентовых сооружениях не допускается применение газового оборудования.» Также предлагается рассмотреть целесообразность конкретизации вида (функционального назначения) газового оборудования, предусмотренного в п. 5.11	Принято. Пункт изложить в следующей редакции: «5.11 В каркасно-тентовых сооружениях не допускается применение газового оборудования, а также оборудования, в составе которого используется или хранится ГГ, ГЖ и ЛВЖ. В каркасно-тентовых сооружениях запрещается прокладка электрических сетей, в том числе по их внешней поверхности, а также над и под ними».
		ОООР «ФППСО»	а электрооборудования, кроме осветительных приборов??!! Изложить в следующей редакции: «В сооружениях не допускается применение газового оборудования и оборудования, приборов, содержащих	Принято. Пункт изложить в следующей редакции: «5.11 В каркасно-тентовых сооружениях не допускается применение газового оборудования, а также оборудования, в составе которого используется

№ п/п	Структурный элемент СП	Наименование организации, номер письма и дата	Замечания и (или) предложения	Заключение разработчика
			ЛВЖ и ГЖ»	или хранится ГГ, ГЖ и ЛВЖ. В каркасно-тентовых сооружениях запрещается прокладка электрических сетей, в том числе по их внешней поверхности, а также над и под ними».
		ФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвардии	Изложить в редакции: «В каркасно-тентовых сооружениях не допускается применение газового оборудования.»	Принято. Пункт изложить в следующей редакции: «5.11 В каркасно-тентовых сооружениях не допускается применение газового оборудования, а также оборудования, в составе которого используется или хранится ГГ, ГЖ и ЛВЖ. В каркасно-тентовых сооружениях запрещается прокладка электрических сетей, в том числе по их внешней поверхности, а также над и под ними».
20.	Раздел 6	ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского»	Предлагаемая редакция нового пункта 6.5.3: «Работники учреждений, участвующих в эвакуации детей из сооружения, должны быть оснащены средствами индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара».	Отклонено. Указанное требование содержится в п. 6 Правил противопожарного режима. Данное требование не является предметом разрабатываемого свода правил.
		АНО «Консорциум «ПОПСБ»	Раздел 6 требует переработки с учетом применяемых в строительном нормировании терминов. Дополнить раздел требованием о необходимости защиты сооружений АУП (в соответствии со специфическими требованиями, СП 486, СП 485). Необходимо расширить ограничение на применяемое в рассматриваемых сооружениях оборудование и инженерные системы. Раздел 6 необходимо дополнить требованиями к первичным средствам пожаротушения, ручным пожарным извещателям, проездам для пожарной техники, а также	Отклонено. Предложения не конкретизированы.

№ п/п	Структурный элемент СП	Наименование организации, номер письма и дата	Замечания и (или) предложения	Заключение разработчика
			иными дополнительными требованиями пожарной безопасности, учитывающими специфику рассматриваемого объекта защиты.	
21.	п. 6.1.2	АНО «Консорциум «ПОПСБ»	Предлагаемая редакция: «Быстровозводимые сооружения должны предусматриваться одноэтажными».	Отклонено. П.6.1.2 изложен в следующей редакции: «Быстровозводимые сооружения должны предусматриваться одноэтажными с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 1200 м ² .»
22.	п. 6.1.3	ООО «Газпром газобезопасность»	<p>В п. 6.1.3 в таблице 1 (и в целом по п. 6.1 проекта СП), принимая во внимание целевое назначение быстровозводимых сооружений, размещаемых на территориях стационарных организаций отдыха и оздоровления <u>детей</u>, предлагается рассмотреть целесообразность ужесточения требования к степени огнестойкости указанных сооружений, исключив параметр «Не норм.» и предусмотрев минимально допустимую IV степень огнестойкости.</p> <p>При этом в таблице 1 предлагается исключить первую строку (число спальных мест «До 40»), а во второй строке параметр числа спальных мест «От 41 до 50» заменить на «До 50 (включительно)».</p> <p>Также предлагается в графе «Степень огнестойкости» в соответствующих строках и ячейках таблицы 1 вместо параметров «IV» и «III» определить «Не ниже IV» и «Не ниже III»</p>	<p>Отклонено.</p> <p>Поскольку п. 6.7.20 СП 2.131330.2020 допускает возможность применения таких сооружений V степени огнестойкости.</p> <p>Вместе с тем, предложение о ужесточении требований представляется актуальным.</p> <p>С учетом этого в п. 6.1.4 необходимо дополнить указать</p> <p>Наружные и внутренние стены, перегородки и перекрытия должны иметь класс пожарной опасности К0 вне зависимости от класса конструктивной пожарной опасности здания.</p> <p>Утеплитель в этих конструкциях следует предусматривать из НГ материалов.</p> <p>А раздел 6. 1 дополнить пунктами:</p> <p>6.1.5. Утеплитель чердачных перекрытий и покрытия должен быть из НГ материалов.</p> <p>6.1.6. В пожарных отсеках III степени огнестойкости необходимо предусмотреть деление спальных помещений на группы с</p>

№ п/п	Структурный элемент СП	Наименование организации, номер письма и дата	Замечания и (или) предложения	Заключение разработчика												
				числом спальных мест в каждой группе не более 40. Каждая такая группа должна отделяться от смежных групп противопожарными перегородками 1 типа и обеспечиваться самостоятельными эвакуационными выходами. Спальные помещения в отдельных зданиях или отдельных частях зданий, выделенных в самостоятельный пожарный отсек, должны быть не более чем на 160 мест согласно п.6.7.20 СП 2.13130.2020.												
		ОООР «ФППСО»	<p>Зачем табл, напишите по тексту!</p> <table border="1" data-bbox="667 810 1391 1257"> <thead> <tr> <th data-bbox="667 810 882 951">Число спальных мест</th> <th data-bbox="882 810 1128 951">Класс конструктивной пожарной опасности</th> <th data-bbox="1128 810 1391 951">Степень огнестойкости</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="667 951 882 1054">До 40?? См.5.3!</td> <td data-bbox="882 951 1128 1054">Не норм.</td> <td data-bbox="1128 951 1391 1054">Не норм.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="667 1054 882 1158">От 41 до 50</td> <td data-bbox="882 1054 1128 1158">С0,С1 ЭТО же тенты!</td> <td data-bbox="1128 1054 1391 1158">IV ???? см.п.5.1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="667 1158 882 1257">От 51 до 160</td> <td data-bbox="882 1158 1128 1257">С0, С1 ЭТО же тенты!</td> <td data-bbox="1128 1158 1391 1257">III ???? см.п.5.1</td> </tr> </tbody> </table>	Число спальных мест	Класс конструктивной пожарной опасности	Степень огнестойкости	До 40?? См.5.3!	Не норм.	Не норм.	От 41 до 50	С0,С1 ЭТО же тенты!	IV ???? см.п.5.1	От 51 до 160	С0, С1 ЭТО же тенты!	III ???? см.п.5.1	<p>Отклонено.</p> <p>поскольку п. 6.7.20 СП 2.131330.2020 допускает возможность применения таких сооружений V степени огнестойкости.</p> <p>Вместе с тем, предложение о ужесточении требований представляется актуальным.</p> <p>С учетом этого в табл. 1 указано: Число спальных мест в здании (пожарном отсеке)</p>
Число спальных мест	Класс конструктивной пожарной опасности	Степень огнестойкости														
До 40?? См.5.3!	Не норм.	Не норм.														
От 41 до 50	С0,С1 ЭТО же тенты!	IV ???? см.п.5.1														
От 51 до 160	С0, С1 ЭТО же тенты!	III ???? см.п.5.1														
		ФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвардии	<p>Номер таблицы изменить на «6.1».</p> <p>Над таблицей обозначение «Таблица 6.1» расположить слева, слово «Таблица» выделить разрядкой.</p>	Принято.												
		АО «БТК групп»	Оформить слово «Таблица» слева и выделить разряд-	Принято.												

№ п/п	Структурный элемент СП	Наименование организации, номер письма и дата	Замечания и (или) предложения	Заключение разработчика
			<p>кой Оформить номер таблицы в соответствии с ГОСТ Р 1.19 «Шапку» таблицы оформить двойной линией Оформить текст в ячейках «шапки» таблицы с центровкой по высоте</p>	
		АНО «Консорциум «ПОПСБ»	<p>Предлагаемая редакция: «Площадь этажа в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности быстровозводимых сооружений необходимо определять в соответствии с таблицей 1.»</p>	<p>Отклонено. В таблице отсутствует показатель площадь этажа.</p>
23.	п. 6.1.4	ОООР «ФППСО»»	<p>Е1 15 класса К0 (15) в зданиях IV степени огнестойкости, с заполнением проемов противопожарными дверями 3-го типа; ЭТО же тенты! Е1 45 класса К0 (45) в зданиях III степени огнестойкости, с заполнением проемов противопожарными дверями 2-го типа. ЭТО же тенты! Усилие открывания дверного полотна устанавливаемых в указанные перегородки противопожарных дверей ЭТО же тенты! не должно превышать 50 Н. В зданиях с ненормируемой степенью огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности данные перегородки должны иметь класс пожарной опасности К0 (15). Двери в указанных перегородках должны оборудоваться устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. ЭТО же тенты! 5-й абзац изложить в следующей редакции: «В зданиях V степени огнестойкости данные перегородки должны выполняться из негорючих или слабого-</p>	<p>Отклонено. Раздел 5 относится к каркасно-тентовым сооружениям, а раздел 6 к быстровозводимым сооружениям</p>

№ п/п	Структурный элемент СП	Наименование организации, номер письма и дата	Замечания и (или) предложения	Заключение разработчика
			рючих материалов. Двери в указанных перегородках должны оборудоваться устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах»	
		ФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвардии	Изложить в редакции: «Усилие открывания дверного полотна, устанавливаемого в указанные перегородки противопожарных дверей, не должно превышать 50 Н.»	Принято.
		АО «БТК групп»	Оформить расстояние между заголовками разделов и остальным текстом согласно ГОСТ Р 1.19-2023	Принято.
24.	п. 6.2	АО «БТК групп»	Поставить пробел между номером пункта и его наименованием	Принято.
25.	п. 6.2.1	ОООР «ФППСО»	Изложить: «6.2.1. Объемно-планировочные решения должны соответствовать требованиям [1], СП 4.13130 и настоящего свода правил.»	Принято.
26.	п. 6.2.2	ОООР «ФППСО»	«в соответствии со стандартами организации, согласованными с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в области пожарной безопасности» – ЗАЧЕМ? Проще всё здесь записать! Целесообразно вместо ссылки на СТО сформулировать конкретные требования	Отклонено.
		АО «БТК групп»	В конце пункта заменить запятую на точку	Принято.
		ПАО «НК «Роснефть»	В конце пункта заменить запятую на точку	Принято.
		АНО «Консорциум «ПОПСБ»	Изложить в следующей редакции: «В быстровозводимых сооружениях не допускается размещение складских и производственных помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5, за исключением сушильной, и кладовой инвентаря, обо-	Принято частично. Пункт скорректирован.

№ п/п	Структурный элемент СП	Наименование организации, номер письма и дата	Замечания и (или) предложения	Заключение разработчика
			рудованных автоматическими установками пожаротушения. При этом допускается применение автономных устройств пожаротушения.»	
27.	п. 6.2.3	ОООР «ФППСО»	6.2.3. Кладовая и сушильная должны выделяться противопожарными перегородками 2-го типа, а в зданиях III степени огнестойкости – перегородками – 1-го типа (выше об этом ничего не сказано!?) Изложить в следующей редакции: «Кладовая и сушильная должны размещаться: в зданиях III степени огнестойкости и выделяться противопожарными перегородками 1-го типа, а в зданиях IV степени огнестойкости – противопожарными перегородками 2-го типа. Размещение кладовых и сушильных в зданиях, сооружениях V степени огнестойкости, предназначенных для проживания детей, не допускается»	Принято. Пункт скорректирован.
		ПАО «НК «Роснефть»	Изложить в редакции: Кладовая и сушильная должны выделяться противопожарными перегородками 2-го типа, а в сооружениях III степени огнестойкости – перегородками – 1-го типа. Противопожарные заполнения принимать в соответствии с ФЗ № 123 табл. 24.	Принято частично. Пункт скорректирован.
28.	п. 6.3	ООО «Светознак»	Дополнить пунктом следующей редакции: «6.3.7 Эвакуационные пути и выходы должны быть обозначены фотолюминесцентными эвакуационными знаками, указателями направления движения, направляющими линиями, маркировкой дверей эвакуационных выходов, мест размещения первичных средств пожаротушения, а также планами эвакуации в соответствии с ГОСТ 34428».	Отклонено. Избыточное требование.

№ п/п	Структурный элемент СП	Наименование организации, номер письма и дата	Замечания и (или) предложения	Заключение разработчика
		ОООР «ФППСО»	Дополнить п.6.3.7 следующего содержания: «Каждое спальное помещение должно быть оборудовано открывающимся окном размером не менее 0,6×0,8 м в наружной стене».	Отклонено. Необходимость устройство окон в помещениях не является предметом документов по пожарной безопасности. Уровень инсоляции в помещении регламентируется документами в области строительства и санитарными нормами и правилами.
29.	п. 6.3.1	ОООР «ФППСО»	Заменить слово «проектироваться» на «предусматриваться»	Принято.
30.	п. 6.3.2	ОООР «ФППСО» ПАО «НК «Роснефть»	на БВС на 6 мест?! По п.5.3 Дополнить: «Для эвакуации из быстровозводимого сооружения необходимо предусматривать не менее 2-х рассредоточенных эвакуационных выходов шириной не менее 1,2 м. $L \geq 0.4 \cdot D$ где D - длина коридора в м.»	Принято. Отклонено. В п. 6.3.1 дана ссылка на СП 1.13130, который содержит указанное требование
31.	п. 6.3.3	ОООР «ФППСО»	«эвакуационных коридоров» откуда они взялись? В лучшем случае это продольные проходы между спальными местами!	Отклонено. Раздел 5 относится к каркасно-тентовым сооружениям, а раздел 6 к быстровозводимым сооружениям
32.	п. 6.3.4	ОООР «ФППСО»	Противоречие с п.5.3, где 6 мест! Гармонизировать с п.5.3	Принято.
33.	п. 6.3.5	ОООР «ФППСО»	«Отделка (облицовка) на путях эвакуации» откуда она появилась и зачем?!	Отклонено. Раздел 5 относится к каркасно-тентовым сооружениям, а раздел 6 к быстровозводимым сооружениям
34.	п. 6.3.6	ОООР «ФППСО»	«самостоятельными» – что это означает?!	Принято. Пункт скорректирован.

№ п/п	Структурный элемент СП	Наименование организации, номер письма и дата	Замечания и (или) предложения	Заключение разработчика
		АНО «Консорциум «ПОПСБ»	Необходимо расширить ограничение на применяемое в рассматриваемых сооружениях оборудование и инженерные системы.	Указать конкретные предложения.
35.	п. 6.4.1	ООО «Газпром газобезопасность»	В п. 6.4.1 предлагается конкретизировать, какие именно сооружения (быстровозводимые?) необходимо оборудовать СПС адресного типа	Отклонено. Раздел 5 относится к каркасно-тентовым сооружениям, а раздел 6 к быстровозводимым сооружениям
		ООО «Рубеж»	Почему такое завышенное требование? Считаем целесообразным допустить установку безадресных систем для одиночных одноэтажных каркасно-тентовых и быстровозводимых некапитальных сооружений, а группу сооружений оснащать СПС адресного типа.	Отклонено. Раздел 5 относится к каркасно-тентовым сооружениям, а раздел 6 к быстровозводимым сооружениям
		ОООР «ФППСО»	Куда должен быть выведен сигнал?! Целесообразно конкретизировать место, в которое должен быть выведен сигнал (в сооружение с постоянным пребыванием дежурного персонала и на пульт ближайшего подразделения пожарной охраны)	Отклонено. Сигнал должен выводиться в соответствии с требованиями СП 484.
		ПАО «НК «Роснефть»	Изложить в редакции: «Сооружения необходимо оборудовать СПС адресного типа, с установкой дымовых пожарных извещателей, в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020.»	Отклонено. Оборудование СПС необходимо предусматривать в соответствии с требованиями СП 484.
36.	п. 6.5.1	ОООР «ФППСО»	УКАЗАТЬ тип и вполне достаточно! Целесообразно исключить фразу «должны проектироваться», конкретизировать минимальный тип СОУЭ (3-го типа) без ссылки на СП 3.13130	Принято. Пункт скорректирован.
		ФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвардии	Изложить в редакции: «СОУЭ должна проектироваться в соответствии с по-	Принято. Пункт скорректирован.

№ п/п	Структурный элемент СП	Наименование организации, номер письма и дата	Замечания и (или) предложения	Заключение разработчика
			ложениями [1], требованиями СП 3.13130 и настоящего свода правил.»	
37.	п. 6.5.2	ОООР «ФППСО»	6.5.2. Сооружения должны быть оснащены СОУЭ: при числе спальных мест до 100 - не ниже 2-го типа; от 101 до 160 – не ниже 3-го типа (это же палатки не более на 6 мест каждая?!). При применении 3-го типа СОУЭ оповещаются только работники учреждений при помощи специального текста оповещения. – а далее что????!! Такой текст не должен содержать слов, способных вызвать панику.	Принято. Пункт скорректирован в части типа СОУЭ. Раздел 5 относится к каркасно-тентовым сооружениям, а раздел 6 к быстровозводимым сооружениям
38.	п. 6.6	ФГП ВО ЖДТ России	Пункты разделов 6.6 и 6.7 пронумеровать 6.6.1 и 6.7.1 соответственно.	Принято.
		ОООР «ФППСО»	ЗАПИШИТЕ собственно требования с учётом хозяйственно-питьевого водоснабжения! Целесообразно исключить фразу «необходимо проектировать», конкретизировав собственно требования по п/п водоснабжению, в т.ч. от пожарного резервуара и естественных водоисточников	Отклонено. Раздел 5 относится к каркасно-тентовым сооружениям, а раздел 6 к быстровозводимым сооружениям
39.	п. 6.7	ОООР «ФППСО»	Зачем? Запишите здесь однозначно! Можно эл.лампы с защитными сетками! Можно ли предусматривать розетки в спальных палатках???? Дополнить в части применения электросветильников (ламп) на аккумуляторах, батарейках, а также возможности обеспечения применения и размещения зарядных устройств в спальных палатках для мобильных средств	Отклонено. Раздел 5 относится к каркасно-тентовым сооружениям, а раздел 6 к быстровозводимым сооружениям
		АО «БТК групп»	Убрать отступ во второй строчке наименования пункта	Принято.
		ПАО «НК «Роснефть»	Изложить в редакции: «В каркасно-тентовых сооружениях запрещается прокладка электрических сетей, в том числе по внешней	Принято. Раздел 5 относится к каркасно-тентовым сооружениям, а раздел 6 к быстровозводимым

№ п/п	Структурный элемент СП	Наименование организации, номер письма и дата	Замечания и (или) предложения	Заключение разработчика
			поверхности сооружений, а также над сооружениями.»	сооружениям. Раздел 5 дополнен п.5.11 «В сооружениях запрещается прокладка электрических сетей, в том числе по их внешней поверхности, а также над и под ними».
40.	п. 6.8.1	ОООР «ФППО»	Зачем? Запишите однозначно! Целесообразно дополнить конкретными значениями п/п расстояний	Отклонено. Раздел 6 относится к быстровозводимым сооружениям.
41.	Библиография	ОООР «ФППО»	[2] –ППР в РФ	Принято. Раздел Библиография дополнен ссылкой на ППР.

Заместитель начальника отдела –
начальник сектора ФГБУ ВНИИПО МЧС России

А.В. Голкин

Старший научный сотрудник
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

С.В. Усолкин